

仕 様 書

1 件 名
久里浜駐屯地で使用する電気

2 需 要 場 所
陸上自衛隊 久里浜駐屯地
神奈川県 横須賀市 久比里2-1-1

3 概 要
(1) 業種及び用途:官公署(国家事務)

4 仕 様
(1) 供給電気方式 等
a 電気方式:交流三相3線式
b 供給電圧(標準電圧):6, 600V(6, 000V)
c 計量電圧(標準電圧):6, 600V(6, 000V)
d 標準周波数:50HZ
e 受電方式:1回線受電
f 蓄熱式負荷設備の有無:有り

(2) 電力使用量
a 契約電力:1, 450KW
b 予定電力使用量: 4,411,740 KWH

(3) 使用期間
自 平成30年4月 1日 0時
至 平成31年3月31日 24時

(4) 電力量検針
a 自動検針装置:有り(東京電力(株)所有)
b 検針方式:遠隔自動検針

(5) 需給地点
需要場所における官側の第1号柱(仮称)上の東京電力エナジーパートナー株式会社の架空引込線と官側開閉器電源側との接続点

(6) 電気工作物の財産分界点
需要場所における官側の第1号柱(仮称)上の東京電力エナジーパートナー株式会社の架空引込線と官側開閉器電源側との接続点

(7) 保安上の責任分界点
電気工作物の財産分界点と同じ

(8)その他
a 力率は、進相コンデンサを設置し、使用期間中100パーセントを保持する予定。
変動のある場合は、下記の計算式により、各月毎の基本料金を見直すものとする。

$$\text{基本料金単価} \times \text{契約電力} \times \frac{185 - \text{力率}}{100}$$

b 下記の小容量蓄熱式空調システムを保有しており、これらにより蓄熱運転を行っている。
イ ダイキン工業株式会社 RTGYP140PH (室外ユニット RGYP140PH 3相200V 50Hz 法定冷凍トン 2.41)
ロ SANYO (室外ユニット SPW-CHKP451U1-J 3相200V 50Hz 16馬力)
(氷蓄積ユニット STK-P450U-J 単相200V 50Hz 16馬力用)
c 契約電力を超えた場合の契約変更については官側と協議するものとする。
d 入札価格の算定にあたっては、力率は100パーセントとし、燃料費調整及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。

平成30年度月別時間帯別予定電力使用量一覧表

平成30年度予定電力使用量は平成29年度実績とする。

			月												(単位:KWH)		
時間帯			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
昼間	その他季(昼)	AM8:00～PM10:00	#####	#####	#####	0	0	0	#####	#####	#####	#####	#####	#####			
	夏季(昼)	AM8:00～PM10:00 (ピーク時を除く)	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0	0			
	夏季ピーク時	PM1:00～PM4:00	0	0	0	83,870	87,065	73,282	0	0	0	0	0	0			
夜間	PM10:00～AM8:00		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####			

※夏季とは7月1日から9月30日までの期間をいう。
※その他季とは夏季以外をいう。
※1月～3月については平成28年度実績

名 称	久里浜駐屯地で使用する電気	仕様書No.	E30-1	2/2
図 名	仕様書	作成年月日	30. 1. 23	