

仕 様 書

- 1 件 名 東葛・葛南地区工業用水道大和田取水場で使用する電力
(複数単価契約)
- 2 履行場所 千葉県市川市大和田 5-16-23
千葉県水道局葛南工業用水道事務所大和田取水場
- 3 履行期間 平成30年4月1日午前0時 から 平成31年3月31日午後12時

4 仕 様

(1) 電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧(標準電圧)	6,000 ボルト
ウ 計量電圧(標準電圧)	6,000 ボルト
エ 標準周波数	50 ヘルツ
オ 受電方式	常時1回線受電
カ 自家発電設備	あり(非常用, 系統連系なし)
キ 蓄熱設備	なし

(2) 契約電力等

ア 契約電力	229 キロワット
--------	-----------

(ただし, 各月の契約電力は, その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち, いずれか大きい値とする。なお, 最大需要電力が500キロワット以上となるときは, 甲乙協議の上, 契約電力を変更する。)

イ 予定使用電力量	785,000 キロワット時
-----------	----------------

(月別の予定使用電力量は別紙のとおり。なお、予定使用電力量は確約する使用電力量ではないので増減を生じる可能性がある。)

(3) 電力量等の検針

ア 自動検針装置	有
イ 電力会社の検針方法	遠隔自動検針(平成28年4月より開始)
ウ 計量器の構成	電力需給用複合計器(通信機能有, 普通級)

(4) 需給地点

需要場所における千葉県が施設した引込柱上の千葉県の引込口配線と東京電力パワーグリッド(株)の架空引込線との接続点

(5) 電気工作物の財産分界点

上記需給地点に同じ

(6) 保安上の責任分界点

上記需給地点に同じ

5 その他

- (1) 契約の履行のため、千葉県所有の土地を使用して設備を設置し、又は千葉県所有の施設を使用する場合は千葉県の承認を得た上で無償で使用する事ができる。
- (2) フリッカ発生機器等、電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
- (3) 500kVAの非常用自家発電設備を1台有している。
- (4) 各月における時間帯別使用電力量を翌月初旬に提供すること。

別紙

月別予定使用電力量(平成30年度)

施設名:大和田取水場

月	ピーク 使用電力量 (kWh)	夏季昼間 使用電力量 (kWh)	その他季 間 使用電力量 (kWh)	夜間 使用電力量 (kWh)
4 月			29,000	35,000
5 月			32,000	35,000
6 月			34,000	35,000
7 月	7,000	27,000		37,000
8 月	7,000	25,000		36,000
9 月	7,000	24,000		35,000
10 月			30,000	34,000
11 月			31,000	34,000
12 月			29,000	35,000
1 月			31,000	33,000
2 月			31,000	30,000
3 月			30,000	32,000
合 計	21,000	76,000	277,000	411,000