仕 様 書

1. 概 要

- (1) 需 要 場 所 千葉県印旛合同庁舎
佐倉市鎚木仲田町8番地1
- (2) 業種及び用途 官公署（事務所）

2. 仕 様

(1) 電気方式等

1 電気方式	交流3相3線式
2 供給電圧（標準電圧）	6,000ボルト
3 計量電圧（標準電圧）	6,000ボルト
4 標準周波数	50ヘルツ
5 受電方式	1回線受電
6 自家発電設備	あり
7 蓄 熱 槽	なし

(2) 予定契約電力

271キロワット

（ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。なお、最大需要電力が、500キロワット以上となるときは、甲乙協議の上、契約電力を変更する。）

(3) 予定使用電力量

557,000キロワット時

（月別の予定使用電力量は別紙のとおり）

(4) 契約期間

平成31年4月1日午前0時 から 平成32年3月31日午後12時

(5) 電力量等の検針

自動検針装置	有
電力会社の検針方法	有人検針
計量器の構成	富士電機システム製 複合計器
	交流3相3線式 110V 5A 50Hz
	型 式 F3ER-R
	計器定数 1,000パルス/キロワット秒
	1,000パルス/キロバール秒
	パルス定数 50,000パルス/キロワット時

(6) 需給地点

需要場所における千葉県が施設した第1号柱上の千葉県の引込口配線と東京電力パワーグリッド（株）の架空引込線との接続点

(7) 電気工作物の財産分界点

需要場所における千葉県が施設した第1号柱上の千葉県の引込口配線と東京電力パワーグリッド（株）の架空引込線との接続点

(8) 保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点に同じ

3. その他

(1) フリッカー発生機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。

(2) 次のとおり非常用自家発電設備1台を有している。

川崎重工製

交流3相3線式 200V 50Hz

容量 250kVA 力率 80%

用途 非常用

(3) 各月における時間帯別使用電力量を翌月初旬に提供すること。

(4) 予備電源及び予備線の有無

予備電源・・・無

予備線・・・無

(5) 電気料金請求及び支払方法

電気料金は、請求書（紙）により請求するものとし、支払いは請求者の指定する口座に振り込むこととする。

(6) 消費税率の変更について

資産の譲渡等に係る消費税及び地方消費税の税率（以下「消費税率」という。）の変更により、契約単価に変更が生じる部分については、後日、変更契約を締結する予定である。このため、契約希望金額の算出に当たっては、実際に適用される見込みの消費税率にかかわらず、この課税取引の全体に消費税率8パーセントが適用されるものとして算出すること。