仕 様 書

1. 概 要

- (1) 需 要 場 所 柏土木事務所庁舎
柏市柏745番地
- (2) 業種及び用途 官公署（事務所）

2. 仕 様

(1) 電気方式等

1 電気方式	交流3相3線式
2 供給電圧（標準電圧）	6,000ボルト
3 計量電圧（標準電圧）	6,000ボルト
4 標準周波数	50ヘルツ
5 受電方式	1回線受電
6 自家発電設備	あり（非常用，系統関係なし）
7 蓄熱槽	なし

(2) 予定契約電力

24キロワット

（ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。なお、最大需要電力が、500キロワット以上となるときは、甲乙協議の上、契約電力を変更する。）

(3) 予定使用電力量

66,000キロワット時

（月別の予定使用電力量は別紙のとおり）

(4) 契約期間

平成31年4月1日午前0時 から 平成32年3月31日午後12時まで

(5) 電力量等の検針

自動検針装置	有
電力会社の検針方法	遠隔自動検針
計量器の構成	東光東芝メーターシステムズ製 複合計器（精密級）
交流3相3線式 110V 5A 50Hz
型 式 S M E T
計 器 定 数 1,000パルス／キロワット秒
1,000パルス／キロバール秒
パルス定数 50,000パルス／キロワット時

(6) 需給地点

需要場所における千葉県が施設した地中線用高圧交流気中開閉器1次側接続部接続端子と東京電力パワーグリッド株式会社の終端接続部接続端子との接続点

(7) 電気工作物の財産分界点

需要場所における千葉県が施設した地中線用高圧交流気中開閉器1次側接続部接続端子と東京電力パワーグリッド株式会社の終端接続部接続端子との接続点

(8) 保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点と同じ

3. その他

(1) フリッカー発生機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。

(2) 次のとおり非常用自家発電設備を有している。

柏土木事務所庁舎・・・・・・・・・・ 2 k V A (1 台)

(3) 各月における時間帯別使用電力量を翌月初旬に報告すること。

(4) 消費税率の変更について

資産の譲渡等に係る消費税及び地方消費税の税率（以下「消費税率」という。）の変更により、契約単価に変更が生じる部分については、後日、変更契約を締結する予定である。このため、契約希望金額の算出に当たっては、実際に適用される見込みの消費税率にかかわらず、この課税取引の全体に消費税率8パーセントが適用されるものとして算出すること。