

# 仕 様 書

## 1. 概 要

- (1) 需 要 場 所 一級河川利根川水系 大津川  
柏市逆井238-1 逆井浄化施設
- (2) 業種及び用途 河川浄化（リン除去）施設

## 2. 仕 様

### (1) 電気方式等

- |              |          |
|--------------|----------|
| 1 電気方式       | 交流3相3線式  |
| 2 供給電圧（標準電圧） | 6,000ボルト |
| 3 計量電圧（標準電圧） | 6,000ボルト |
| 4 標準周波数      | 50ヘルツ    |
| 5 受電方式       | 1回線受電    |
| 6 自家発電設備     | なし       |
| 7 蓄熱槽        | なし       |

### (2) 予定契約電力

42キロワット

（ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。なお、最大需要電力が、500キロワット以上となるときは、甲乙協議の上、契約電力を変更する。）

### (3) 予定使用電力量

40,000キロワット時

（月別の予定使用電力量は別紙のとおり）

### (4) 契約期間

平成31年4月1日午前0時 から 平成32年3月31日午後12時まで

### (5) 電力量等の検針

- |           |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自動検針装置    | 有                                                                                                                               |
| 電力会社の検針方法 | 遠隔自動検針                                                                                                                          |
| 計量器の構成    | 三菱電機製 変成期付複合計器（普通級）<br>交流3相3線式 110V 5A 50Hz<br>型 式 WMEK<br>計 器 定 数 1,000パルス／キロワット秒<br>1,000パルス／キロバール秒<br>パルス定数 50,000パルス／キロワット時 |

(6) 需給地点

需要場所における千葉県が施設した第1号柱上の千葉県の引込口配線と東京電力パワーグリッド(株)の架空引込線との接続点

(7) 電気工作物の財産分界点

需要場所における千葉県が施設した第1号柱上の千葉県の引込口配線と東京電力パワーグリッド(株)の架空引込線との接続点

(8) 保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点に同じ

3. その他

(1) フリッカー発生機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。

(2) 防災用自家発電設備を有していない。

(3) 各月における時間帯別使用電力量を翌月初旬に報告すること。

(4) 消費税率の変更について

資産の譲渡等に係る消費税及び地方消費税の税率(以下「消費税率」という。)の変更により、契約単価に変更が生じる部分については、後日、変更契約を締結する予定である。このため、契約希望金額の算出に当たっては、実際に適用される見込みの消費税率にかかわらず、この課税取引の全体に消費税率8パーセントが適用されるものとして算出すること。