

委託設計書							委託方法	請負	
所属部課名		学校教育部 学校施設課			設計年月日		令和4年5月 日		
部長	審議監	課長	補佐	補佐	主査	主査	担当	担当	設計者
委託名称		松戸市立中学校給食室エアフィルター清掃等業務委託							
委託場所		松戸市立第一中学校ほか19校							
年度科目		令和4年度	委託期間			自 令和4年 月 日			
						至 令和5年 1月30日			
委託価格		一金 円					設計内容審査済		
委託費計		一金 円							

設
計
概
要

松戸市立中学校20校

給食機械室内およびエアフィルターの清掃

給食室空調機フィルターの交換

松戸市立中学校給食室エアフィルター清掃等業務委託仕様書

この仕様書は、松戸市立中学校給食室エアフィルター清掃等業務委託契約書に基づき、委託業務の実施にあたり必要な事項を定める。

1. 目的

給食作業の安全衛生のため、給食機械室内及びエアフィルターの清掃及び空調機フィルター交換を行う。

2. 業務実施対象校

松戸市立第一中学校ほか19校（別紙1のとおり）

3. 実施業務

(1) 清掃

給食機械室内及びエアフィルターの清掃
（後期はフィルターのみ清掃）

(2) 取替

給食室内の空調機フィルターの取替を行う。
フィルターの仕様及び数量は、別紙2のとおり。

4. 実施時期及び回数

(1) 清掃

年2回 前期は1学期終了後 8月中旬（夏季休業中）
後期は2学期終了後 12月下旬から1月上旬

(2) 取替

年1回 夏季休業中
夏季休業期間は7月21日から8月31日までとなり
原則夏季休業期間内に完了すること。

5. 清掃方法

- ①フィルター全体を取り外す。
- ②機械室内の砂、埃等の除去。（前期のみ）
- ③フィルター枠を取り外す。
- ④フィルターを中性洗剤にて洗い、高圧洗浄で流す。
- ⑤フィルター枠を取り付ける。
- ⑥水切りして天日乾燥する。
- ⑦乾燥後、フィルターを取り付けて完了。

※予備のフィルターがある学校については、フィルターのローテーションを行ってください。

6. 工程管理

受託者は前期および後期の作業日程表を作成し、委託者に提出すること。
また、作業上必要な連絡調整を各学校に周知徹底すること。

さらに、業務を実施するにあたり、給食作業に支障がないよう配慮すること。

7. 安全管理

本業務にあたり受託者は、関係法令、条例、規則等を遵守し、作業員の安全確保と現場の安全管理に細心の注意を払うこと。

8. 現場作業環境の整備および衛生管理

- ①作業時は周辺を汚さないよう注意すること。また不測の事態により汚した場合は直ちに清掃すること。
- ②作業員の身体の衛生等、現場の衛生管理には十分配慮すること。

9. 業務完了の報告

- ①受託者は、各学校の清掃・交換前後および作業状況のカラー写真を撮影し、写真帳に綴じて提出すること。
- ②受託者は、業務完了時に各学校長等の記名押印による業務完了報告書を受け取り、委託者に提出すること。
- ③受託者は、上記の報告書類を前期清掃・交換完了時及び後期清掃完了時にそれぞれまとめて委託者に提出するものとする。

また受託者は、本仕様書及び添付図書に示す範囲において明記なき部分であっても、技術上、或いは機能上本業務を完成するにあたり必要と認められる業務が生じた場合は、委託者と協議の上、これに対処すること。

(●は対象校)

NO	学校名	夏休み			冬休み	住所	電話番号	備考
		エアフィルター清掃	機械室清掃	空調機 フィルター交換	エアフィルター清掃			
1	第一中	●	●	●	●	松戸市岩瀬587番地	363-4171	
2	第二中	●	●	●	●	松戸市小山685番地	363-7205	
3	第三中	●	●	●	●	松戸市馬橋2,080番地	341-5195	
4	第四中	●	●	●	●	松戸市五香西一丁目6番地の1	387-5311	
5	第五中	●	●	●	●	松戸市高塚新田380番地	391-2110	
6	第六中	●	●	●	●	松戸市千駄堀1,341番地	343-1208	
7	小金中	●	●		●	松戸市新松戸北二丁目16番地の11	341-0646	
8	常盤平中	●		●	●	松戸市常盤平七丁目25番地	387-4611	機械室に給排気なし
9	栗ヶ沢中	●		●	●	松戸市小金原九丁目25番地	341-5178	機械室に給排気なし
10	六実中	●	●	●	●	松戸市六高台五丁目166番地の1	388-1190	
11	小金南中	●	●	●	●	松戸市小金清志町一丁目16番地の1	342-1061	
12	古ヶ崎中	●		●	●	松戸市古ヶ崎2,515番地の1	366-0420	機械室に給排気なし
13	牧野原中	●	●		●	松戸市五香西四丁目39番地の1	384-3021	
14	河原塚中	●	●	●	●	松戸市河原塚190番地	391-6161	
15	根木内中	●	●		●	松戸市小金原一丁目30番地	343-1268	
16	新松戸南中	●	●	●	●	松戸市新松戸南二丁目124番地	344-0188	
17	金ヶ作中	●	●		●	松戸市金ヶ作341番地の15	384-3171	
18	和名ヶ谷中	●			●	松戸市和名ヶ谷1,338番地の1	391-1818	機械室に給排気なし
19	旭町中	●	●		●	松戸市旭町一丁目150番地	342-3651	
20	小金北中			●		松戸市幸田206番地	348-5700	機械室・エアフィルターなし
	合計	19校(基)	15校(室)	14校	19校(基)			

学校名	メーカー	型式	フィルター	数量	
				空調機数(基)	フィルター枚数
第一中学校	ダイキン	140型	KAFJ435A80	4	8
	ダイキン	PCA-J80HA	KAFJ435A140	2	4
第二中学校	三菱電機	PCFY-P140HMG6	PAC-SG38KF	4	16
第三中学校	三菱電機	PC-RP140HA15	PAC-SG38KF	3	12
	三菱電機	PC-RP80HA15	PAC-SG38KF	2	8
第四中学校	ダイキン	80型	KAFJ435A140	5	10
第五中学校	ダイキン	80型	KAFJ435A140	4	8
第六中学校	三菱電機	PCFY-P140HMG6	PAC-SG38KF	4	16
	三菱電機	PCFY-P80HMG6	PAC-SG38KF	2	6
常盤平中学校	三菱電機	PCFY-P140HMG7	PAC-SG38KF	2	8
	三菱電機	PCFY-P80HMG7	PAC-SG38KF	2	6
栗ヶ沢中学校	三菱電機	PCFY-P140HMG7	PAC-SG38KF	2	8
	三菱電機	PCFY-P80HMG7	PAC-SG38KF	2	6
六実中学校	アイシン精機	AXTP80M	KAFJ435A80	2	4
	アイシン精機	AXTP140M	KAFJ435A140	2	4
小金南中学校	三菱電機	PCFY-P140HMG6	PAC-SG38KF	4	16
	三菱電機	PCFY-P80HMG6	PAC-SG38KF	1	3
古ヶ崎中学校	三菱電機	PC-RP140HA15	PAC-SG38KF	4	16
河原塚中学校	アイシン精機	AXTP140M	KAFJ435A140	4	8
新松戸南中学校	アイシン精機	AXTP140M	KAFJ435A140	4	8
小金北中学校	三菱電機	PCFY-P80HMG7	PAC-SG38KF	3	9
	三菱電機	PC-RP80HA15	PAC-SG38KF	1	3
合 計				63	187