

仕様書

1. 仕様書番号 市工第1号
2. 工事名 天昇苑電気設備改修工事
3. 施工場所 海津市平田町高田地内
4. 工事期間 契約日 ～ 令和9年3月19日
5. 工事目的 副変電所内の設備・部品の入替と高圧ケーブルの電線管を入れ替え、副変電所内の安定を図り、電気を安全で効率的に使用するために改修を実施する。
6. 工事内容
 - 1 副変電所改修 一式
 - 2 高圧ケーブル改修 一式詳細は、別紙のとおり
7. 指示事項
 - ・作業にあたっては、施設の利用や業務に支障のないよう配慮すること。
 - ・作業用具等により施設、設備等を破損しないよう注意すること。
 - ・業務上事故や問題等が発生した場合は、速やかに報告すること。
 - ・作業の実施に当たっては、安全に充分留意し、安全対策を確実に行うこと。
 - ・本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合及び定めのない事項が生じた場合は、その都度発注者と受注者で協議して定めるものとする。
 - ・問題等が発生した場合は、速やかに報告すること。