空 気 ボ ン ベ 仕 様 書

京都市消防局　警防部警防課
(担当　井上・小林 671-2119)

この仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）において使用する空気呼吸器用ボンベについて定めたものである。

１　品名

空気ボンベ　４．７Ｌ

２　規格

⑴　材質　　カーボンＦＲＰ－アルミニウム合金
⑵　総重量　　５．０ｋｇ以下（付属品を含む）
⑶　携行空気量　　１，２６０ℓ以上
⑷　最大充てん圧力　２９．４Ｍｐａ
⑸　耐圧試験圧力　　４９．０Ｍｐａ
⑹　寸法　　外径１５０ｍｍ以下、長さ４８０ｍｍ以下
⑺　容器検査年月等　２０２６年４月以降に製造のもの。
（製造月ごとの本数については、当局担当者と協議すること。）

３　ボンベ本数及び納入等について

８３本（未使用品であること。）

可能な限り、検査が完了したボンベから速やかに納入すること。ただし、製造月が同一のボンベについては、当該月分ごとにまとめて納入することは、差し支えない。

当該契約物品の全てを納入後、契約金額を一括で支払うものとする。ただし、希望する場合は、納入が完了したボンベの相当額について、納入ごとに請求することを可能とする。

４　その他

⑴　そく止弁は、圧力計が内蔵された高強度アルミニウム合金製とする。
⑵　塩化ビニル製又はシリコン製ボンベ用保護カバーを、ボンベの上、下に取り付けるものとする。
⑶　容器所有者（京都市消防局）の登録記号番号Ｍ０８５を専用シールに刻印し、各ボンベに貼付するものとする。
⑷　ボンベに貼付できる所属を明示するためのシール等のラベルを付属させること。
⑸　当局が保有する空気呼吸器、エア・ウォーター防災株式会社製ライフゼムＡ１－０８及びＡ１－１２に取り付けることが可能なもので、使用に際して支障のないものとする。
⑹　製品については、複数の製造会社が含まれても可能とする。
⑺　高圧ガス保安法、その他関係法令等に適合するもの。
⑻　契約締結後、速やかに詳細について当局担当者と協議すること。
⑼　当局担当者の希望する製造月ごとの納入本数に可能な限り調整できる業者であること。

５　納入期限

令和９年３月１９日（金）まで

６　納入場所

京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内９４－４
京都市消防活動総合センター