

小中学校、貯水槽容量等一覧

|       | 高 架 水 槽 |                     |             | 受 水 槽 |                      |             | 計                    |
|-------|---------|---------------------|-------------|-------|----------------------|-------------|----------------------|
|       | 材質      | 容量                  | 寸法          | 材質    | 容量                   | 寸法          |                      |
| 精北小   | 鋼板      | 9.0                 | 2.0×2.5×1.8 | 鋼板    | 16.7                 | 2.2×3.8×2.0 | 25.7                 |
| 川西小   |         |                     |             | FRP   | 26.3                 | 2.5×3.5×3.0 | 26.3                 |
| 山田荘小  | FRP     | 4.5                 | 1.5×2.0×2.0 | FRP   | 17.0                 | 4.0×3.0×2.0 | 21.5                 |
| 東光小   | FRP     | 12.0                | 2.0×4.0×1.5 | FRP   | 46.5                 | 3.1×6.0×2.5 | 58.5                 |
| 精華台小  | FRP     | 3.0                 | 2.0×1.5×1.5 | FRP   | 16.0                 | 5.0×2.0×2.0 | 19.0                 |
|       | FRP     | 3.0                 | 2.0×1.5×1.5 |       |                      |             | 3.0                  |
| 精華中学校 |         |                     |             | FRP   | 16.2                 | 3.0×3.0×1.8 | 16.2                 |
| 精華南中  | FRP     | 12.0                | 3.0×2.0×2.0 | FRP   | 37.5                 | 3.0×5.0×2.5 | 49.5                 |
| 精華西中  | FRP     | 3.0                 | 1.0×2.0×1.5 | FRP   | 12.0                 | 2.0×2.0×2.0 | 15.0                 |
|       | FRP     | 4.5                 | 2.0×1.5×1.5 |       |                      |             | 4.5                  |
| 小学校分  |         | 31.5 m <sup>3</sup> |             |       | 122.5 m <sup>3</sup> |             | 154.0 m <sup>3</sup> |
| 中学校分  |         | 19.5 m <sup>3</sup> |             |       | 65.7 m <sup>3</sup>  |             | 85.2 m <sup>3</sup>  |
| 合計    |         | 51.0 m <sup>3</sup> |             |       | 188.2 m <sup>3</sup> |             | 239.2 m <sup>3</sup> |