

点 検 設 備 一 覧 表

(NO. 3)

消 火 器							
規 格 等	本 庁 舎		本庁舎地下連絡通路		知 事 公 館		計
	数量	摘 要	数量	摘 要	数量	摘 要	
ABC粉末10型	236	内部及び機能点検48 (※)	16		19		275
ABC粉末20型	2						2
ABC粉末50型	1				1		2

※内部及び機能点検の代替として消火器の交換でも可能

消 火 栓 設 備 (屋 内 外 消 火 栓)							
機 器 名	本 庁 舎		道 議 会 庁 舎		知 事 公 館		計
	数量	摘 要	数量	摘 要	数量	摘 要	
加圧送水装置	1		1				2
操 作 盤	1		1				2
消 火 栓	46	うち 屋外 3	31		3	屋外 市水 消火栓	80
起動スイッチ	44	直接 1 遠隔 43	31	直接 1 遠隔 30			75
表 示 灯	43		31				74
音 響 装 置	1		31				32
表 示 盤	2		1				3
水 源	1		1				2
呼 水 装 置	1		1				2
配 管	1		1		1		3
電 源 設 備	1		1				2
配 線	1		1				2
減 圧 装 置			1				1

耐 圧 試 験							
機 器 名	本 庁 舎		道 議 会 庁 舎		知 事 公 館		計
	数量	摘 要	数量	摘 要	数量	摘 要	
屋 内 消 火 栓	26	45A×15m					26
屋 外 消 火 栓	2	65A×20m			2	65A×20m	4