

給 水 工


[illegible][illegible]

作 業 土 工 集 計 表

作業土工名称	規 格	土質	作 業 土 工										作 業 残 土 処 理 工		
			床 掘 り					埋 戻 し					残 土	不足土	作業残土
			断面積 (m ²)	延長・箇所	地山量 (m ³)	流用率	補正量 (m ³)	種 別	断面積 (m ²)	延長・箇所	仕上り量 (m ³)	種 別	仕上り量 (m ³)	仕上り量 (m ³)	仕上り量 (m ³)
埋設管工 Pe管	20A		10m当り 1.1	17.0	1.9	0.90	1.7	平均施工幅1m以上2m未満 障害なし	10m当り 1.1	17.0	1.9	最大埋戻幅1m以上4m未満		-0.2	-0.2
Pe管	40A		10m当り 1.5	116.2	17.4	0.90	15.7	平均施工幅1m以上2m未満 障害なし	1.4	116.2	16.3	最大埋戻幅1m以上4m未満		-0.6	-0.6
合 計					19.3		17.4	平均施工幅1m以上2m未満 障害なし			18.2	最大埋戻幅1m以上4m未満			
								小規模土工 障害なし				最大埋戻幅1m未満			
												小規模		-0.8	-0.8

Pe管 延長調書

[illegible]

埋設管渠工 Pe管 (20A) 10m当り 数 量 調 書					
項 目	規格・区分	算 式	数量	単位	略 図
Pe管	20A		10.0	m	
埋設シート	W=150ワイド		10.0	m	
床掘り	山積み 0.45m3	$(1.552 + 0.430) \div 2 \times 1.122 = 1.11$	1.1	m ³	
埋戻し	埋戻工C	$1.11 - 0.02 \times 1/4 \times \pi = 1.09$	1.1	m ³	

[illegible]