

	副市長	財務部長	主務部長	主務課長	係 長	検 算	設計者	設 計 第 4 号		
起工伺								令和 8 年 4 月 日		
合 議	財政課長	確 認						所属年度	令 和 8 年 度	
								款		
								項		
								目		
<div>仕様書</div>	三次市東酒屋町10493番地 地内 <u>みよし運動公園運動広場照明塔避雷針設備工事</u>							事 項		
								節		
								細 節		
工 事 概 要					起 工 理 由					
避雷針設備設置 6.0 塔										
備 考										

内 訳 書

[illegible]

# 明 細 書

	品名	規 格・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	避雷針設置工事（照明塔 1 塔あたり）						
1	避雷設備資機材						
	避雷突針	JIS中型 大阪避雷針工業㈱ 5102	1.00	本			
	支持管 48.6φ×t3.2	大阪避雷針工業㈱ 5549-4 カップリング 5202 共	1.00	本			
	支持管取付金物	大阪避雷針工業㈱ 6163	2.00	個			
	支持管取付金物 底板付	大阪避雷針工業㈱ 6164	1.00	個			
	銅導線（鬼撚線）2.0mm×19本	大阪避雷針工業㈱ 7004	20.00	m			
	銅導線取付金物＋自在バンド	大阪避雷針工業㈱ 7100-2＋IBT212	3.00	本			
	銅導線取付金物＋自在バンド	大阪避雷針工業㈱ 7100-2＋IBT215	4.00	本			
	避雷接地用端子箱（SUS）	露出型W120×H350×D80 大阪避雷針工業㈱ 8121＋支持バンド	1.00	面			照明塔支柱抱合せ
	保護管、厚鋼電線管（G28）	GL+4.5m 付属品・支持材共	5.00	m			
	（小計）						
2	LA種接地、パイプアース接地工法資材						
	ビニル絶縁電線 600V IV	接地電線 IV 60sq	20.00	m			
	パイプアース	φ17×1500L トップガード＋ガードパイプ＋リットピン	15.00	本			

[illegible]