

設備機器表（撤去機器）

記 号	機 器 名	機 器 仕 様	電 気 容 量		個数	設置場所	備 考
WF-3	ろ 過 塔	能 力：循環水量 9.6m3/h			1	薬湯浴槽	
WF-5	ろ 過 塔	能 力：循環水量 12m3/h			1	露天岩浴槽	
WF-7	ろ 過 塔	能 力：循環水量 8.4m3/h			1	露天栓浴槽	
WF-8	ろ 過 塔	能 力：循環水量 4.8m3/h			1	露天栓炭酸浴槽	
R-2	ろ 過 タ ン ク	能 力：循環水量 6.0m3/h			1	ファミリー浴槽	

設備機器表（更新機器）

記 号	機 器 名	機 器 仕 様	電 気 容 量		個数	設置場所	備 考
WF-3	ろ 過 塔	型 式：MBFS-05ARSV			1	薬湯浴槽	
		能 力：循環水量 9.6m3/h					
		付 属 品：操作弁、ヘアキャッチャー、逆洗用エア一用三方弁、架台					
		ポンプ 40×40A×160L/min×150KPa		0.75kw			
		逆洗フロア 20A×150L/min×0.02mPa		0.20kw			
		他標準付属品一式					
WF-5	ろ 過 塔	型 式：MBFS-1ARV			1	露天岩浴槽	
		能 力：循環水量 12m3/h					
		付 属 品：操作弁、ヘアキャッチャー、逆洗用エア一用三方弁、架台					
		ポンプ 40×40A×200L/min×130KPa		0.75kw			
		逆洗フロア 20A×200L/min×0.02mPa		0.25kw			
		他標準付属品一式					
WF-7	ろ 過 塔	型 式：MBFS-05ARSV			1	露天栓浴槽	
		能 力：循環水量 8.4m3/h					
		付 属 品：操作弁、ヘアキャッチャー、逆洗用エア一用三方弁、架台					
		ポンプ 40×40A×140L/min×160KPa		0.75kw			
		逆洗フロア 20A×150L/min×0.02mPa		0.20kw			
		他標準付属品一式					
WF-8	ろ 過 塔	型 式：MBFS-05ARSV			1	露天栓炭酸浴槽	
		能 力：循環水量 6.6m3/h					
		付 属 品：操作弁、ヘアキャッチャー、逆洗用エア一用三方弁、架台					
		ポンプ 40×40A×110L/min×170KPa		0.75kw			
		逆洗フロア 20A×150L/min×0.02mPa		0.20kw			
		他標準付属品一式					
R-2	ろ 過 タ ン ク	型 式：MSF-AR45			1	ファミリー浴槽	
		能 力：循環水量 6.0m3/h					
		付 属 品：操作弁、ヘアキャッチャー、逆洗用エア一用三方弁、架台					
		ポンプ SJM2-40×40L6.75-e		-			
		他標準付属品一式					

※型式は参考とする。