

特記仕様書

1. 特記仕様書の適用範囲

この仕様書は、「新川ポンプ場改築実施設計業務委託標準仕様書第1章 1.1 及び 1.2 に定める特記仕様書」とし、この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書による。

2. 業務の対象

(1)塚田ポンプ場

- (イ) 名称 土浦市新川ポンプ場
- (ロ) 位置 土浦市湖北一丁目 10-30
- (ハ) 排水方式 分流式
- (ニ) ポンプ場種類 雨水ポンプ場
- (ホ) 能力 8.98 m³/秒

3. その他特記事項

(1)設計対象施設と設計範囲

設計工種 設計対象施設	電気設計				建築設計（建築電気）			
	設計対象水量 (m ³ /秒)	改築レベル	小分類	設計範囲	設計対象水量 (m ³ /秒)	改築レベル	小分類	設計範囲
ポンプ室	8.98	3	特高受変電設備・受変電設備	◎	8.98		躯体	
		3	自家発電設備	◎			仕上げ等	
		3	制御電源及び計装用電源設備	◎			建築機械	
		3	負荷設備	◎		3	建築電気	◎
			計装設備					
		3	監視制御設備	◎				

(注) 1. 改築レベル 3 : 劣化した付帯設備の単純な改築

2. 設計範囲 ◎ : 図面、数量計算を含むすべて