

仕様書

- 1 品名 ステンレス製3連梯子
- 2 数量 2台
- 3 仕様

内容 (区分)	性能等
型式	消防用積載梯子 (伸縮式)
製品	ステンレス製3連梯子
全長	伸てい長さ 8,715mm±30、縮てい長さ 3,550mm±30
全幅	1連目 380mm+10-5、2連目 352mm+10-5、3連目 330mm+10-5、脚部 563mm±20
高さ	1連目 200mm+10-5、2連目 165mm+10-5、3連目 115mm+10-5
横棧間隔	325mm±5
重量	35kg
荷重	1局所荷重 1,300N、分散荷重 1,800N
型式番号	品評は第5～8号
構成	主管・横棧・支管及び裏棧、掛金装置、滑車等の部材で、各連ごとに組み付け構成をする。 各部材等は、構造に基づいて溶接を施す。
付属品	掛金部品、脚ゴムは全てボルト止め、滑車、取手類はリベット止めにて取り付ける。
横棧処理	滑り止め防止を伴う、サンドブラスト処理を横棧に施す。
ロープ	伸縮操作に必要な、引きロープ (クレモナロープφ12) を設ける。 3連目先端には固定用とする、補助ロープを機能上支障のないように取り付ける。
表面加工	製品の溶接加工完成後には、必ずサビ落とし調整を施す。
基準、適合	「消防用積載はしごの構造及び性能等に係る安全基準 (平成4年3月30日付消防消第77号)」を満たすこと。日本消防検定協会による型式適合評価を受けた合格製品であること。
参考品目 (同等品以上とする) : 関東梯子株式会社 ステンレス製3連梯子 KHFL-SIW87	

4 納入場所 岩手県消防学校（岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目2番1号）

5 納入期限 令和6年12月26日（木）

6 納入方法 （1）納入日は調整のうえ、決定すること。

（2）保証期間は納入後1年とする。

ただし、保証期間経過後であっても、製作上の欠陥による故障は使用期間にわたり受注者の責任において保証すること。