

# 丹生小学校

## 【令和2年度】

単相 50 KVA 定格 **238 A**  
 コロナ禍のため7、8月授業あり

 定格値×80%  
 定格値 以上

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	10	10	62	75	75	82	59	45	144	90	142	135	144
V	5	5	20	30	30	38	15	5	7	43	50	18	50
W	5	5	30	40	40	44	44	50	137	47	92	117	137

三相 100 KVA 定格 **275 A**  
 コロナ禍のため7、8月授業あり

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	5	5	10	10	150	61	12	30	53	88	72	56	150
V	5	5	10	10	150	61	9	27	51	91	76	57	150
W	5	5	10	10	150	61	9	27	53	88	72	55	150

## 【令和3年度】

単相 50 KVA 定格 **238 A**

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	46	49	62	90	16	167	37	60	84	168	79	80	168
V	19	2	23	48	9	44	21	21	36	44	49	40	49
W	27	51	39	42	7	123	16	39	38	124	30	39	124

三相 100 KVA 定格 **275 A**

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	29	56	85	183	18	132	45	62	53	115	130	94	183
V	29	55	85	191	16	137	45	64	60	123	138	94	191
W	26	55	85	181	16	129	40	66	53	108	122	94	181

## 【令和4年度】

単相 50 KVA 定格 **238 A**

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	10	66	25	63	34	76	26	59	138	175	93	90	175
V	0	3	9	13	15	20	10	8	48	45	60	25	60
W	10	63	16	50	18	56	16	51	90	130	33	65	130

三相 100 KVA 定格 **275 A**

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	5	10	41	96	30	104	33	31	95	138	43	58	138
V	5	8	35	106	31	115	35	31	101	151	37	62	151
W	5	7	35	83	30	99	31	28	90	128	44	55	128

## 【令和5年度】

単相 50 KVA 定格 **238 A**

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	43	62	70	170	42	90	63	88	109	28	142	59	170
V	10	1	10	40	21	33	12	17	18	17	23	27	40
W	32	55	45	128	21	55	55	69	79	11	125	32	128

三相 100 KVA 定格 **275 A**

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	10	5	10	140	42	205	15	25	70	12	112	39	205
V	9	5	10	150	45	215	15	25	78	11	115	39	215
W	9	5	10	140	42	200	15	25	70	12	112	37	200