

仕様書

1 修繕対象となる直流電源装置の概要

型式記号：CE

型式認定番号：00D553

形式：GTS0100-20

交流電圧：200V

交流電流：11.6A

相数：3φ

周波数：60Hz

直流手動：— V — A

直流浮動：120.5V 0-20A

直流均等：— V — A

質量：350kg

製造番号：019300N

製造年月：2001年7月

メーカー名：(株)ユアサコーポレーション

組電池名称：MSEX-100 54セル

単電池形式：MSE-100-6 54セル

組電池容量：100Ah (10時間率)

製造番号：RS0ZTH

認定番号：09C3201

型式記号：MSE

電圧：108V

製造年月：2001年7月

メーカー名：(株)GSユアサ

2 修繕概要

本修繕は、直流電源装置蓄電池取替を目的とする。また、見積もる事項は次のとおりとする。

- (1) 制御弁式据置鉛蓄電池
- (2) 仮設蓄電池設置費用
- (3) 施工費
- (4) 既設蓄電池処分委託費 (広域処理)
- (5) 諸経費

3 その他

- (1) 修繕に際し担当職員の指示に従うこと
- (2) 作業中、連絡事項や問題が発生した際は担当職員に連絡すること
- (3) 作業後、担当職員立会のもと動作確認を行うこと