

## 特記仕様書

### 1 名称 三重県立看護大学消防設備更新工事

### 2 工事の概要

研究棟 2～5階、講義棟 2階の避難梯子の取替工事  
自動火災報知設備 部品の交換

### 3 履行完了期限

完成書類等の提出を含めた、全体の工期は令和8年9月30日まで

### 4 避難梯子仕様及び基準品

研究棟 2～5階

開口寸法 600×600 外形寸法 646×646 高さ200

適用階高 3230～3615 重量30.8kg

チャイルドロック（安全装置）があること

避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさがあること

全国避難設備工業会の認定品であること

基準品：松本機工株式会社 USDNB-9

講義棟 2階

開口寸法 600×600 外形寸法 646×646 高さ200

適用階高 3570～3955 重量31.7kg

チャイルドロック（安全装置）があること

避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさがあること

全国避難設備工業会の認定品であること

基準品：松本機工株式会社 USDNB-10

### 5 留意事項

(1) 派遣料、技術料、消防手続き料等の全ての経費を含みます。

(2) 消防設備士資格者が工事を行うこと。

避難梯子 消防設備士甲種5類 自動火災報知設備 消防設備士甲種4類

(3) 消防の手続き及び立会い試験、検査合格も契約期間内に済ませてください。

(4) 必要な場合、現場確認をお願いします。現場確認は、必ず事前に担当者に電話連絡により日程調整の上、現場確認を行ってください。

現場確認の期間は、令和8年5月13日（水）までの9：00～16：00までとします。（土曜日、日曜日、祝日のぞく）

(5) 施工にかかる詳細な日程や作業時間については、大学休業日を含め、別途協議するものとします。可能な限り早急に行うよう調整することとします。

(6) 発注者が不要と判断した梱包材等は、受注者が回収してください。

(7) 既存の避難梯子等は法令に従い適切に撤去処分してください。

(8) 受注者は、作業期間中又は作業終了後を問わず、何人に対しても、業務上知り得た学校

業務の一切を漏らさないこととします。

- (9) 本仕様書に記載なき事項又は業務にあたり、疑義を生じた事項については、誠意を持って協議の上、解決するものとします。
- (10) 本仕様書に明記されていない事項及び不明な点が発生した場合については、発注者と協議してください。
- (11) 仕様書に明記されていない項目であっても、工事を遂行するために必要な軽微な内容については、受注者がその責任において対応してください。
- (12) 受注者は、業務施工にあたり、安全管理・事故防止対策に、万全を期してください。
- (13) 工事中、作業従事者及び第3者に及ぼした損害、または、建物、工作物の損害等は、すべて受注者において責を負うものとします。
- (14) 作業範囲の付近の危険防止の為、必要に応じてバリケードロープ・セーフティコーン等により立ち入りを制限する囲いを設置し安全管理を図ってください。
- (15) 施工前、施工中、施工後の写真を撮影し、業務完了後に完了報告書とともに1部提出してください。

## 6 暴力団等排除条項

- (1) 受注者は業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人（以下「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
  - ア 断固として不当介入を拒否すること。
  - イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
  - ウ 発注者に報告すること。
  - エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じる恐れがある場合は、発注者と協議を行うこと。