

電気設備仕様書

名 称	非常通報装置	整理番号		数量	5 台
準 拠 規 格	日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及び J I S 等関連規格				
仕 様	通 信 回 線	LTEユビキタスモジュールを接続して行うため、通信仕様のすべてはモジュール搭載の通信端末に準拠			
	入 力 信 号	デジタル入力6点以上、積算カウンタ入力2点以上			
	出 力 信 号	デジタル出力1点以上			
	電 源	AC100/200V (50Hz/60Hz)			
	台 数	1箇所あたり1台			
	付 属 品	本体取付架台	1式		
接続ケーブル (信号・電源)		1式			
使 用 条 件	使 用 目 的	マンホールポンプの状態監視			
	使 用 条 件	電気設備	設 置 場 所	■屋外 □屋内	
参 考 図	□有		■無		
製 作 者 指 定 登 録 等	□有		■無		
工 場 検 査	■社内		□立合い	□公的機関	
制 約 事 項	□有		■特になし		
備 考					

電気設備仕様書

名 称	通信端末機	整理番号		数量	5 台
準 拠 規 格	日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及び J I S 等関連規格				
仕 様	内 臓 モジュール	LTEユビキタスモジュール			
	通 信 インターフェイス	UARTシリアルインターフェイス			
	通 信 方 式	パケット通信			
	通 信 速 度	上り：最大 37.5Mbps 下り：最大 112.5Mbps			
	無 線 周 波 数	2GHz/800MHz帯 (LTE)			
	電 源 電 圧	DC+5V±10% (推奨+5V)			
	台 数	1箇所あたり1台			
	付 属 品				
使 用 条 件	使 用 目 的	マンホールポンプの状態監視			
	使 用 条 件	電気設備	設 置 場 所	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外 <input type="checkbox"/> 屋内	
参 考 図	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
製 作 者 指 定 登 録 等	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
工 場 検 査	<input checked="" type="checkbox"/> 社内	<input type="checkbox"/> 立合い	<input type="checkbox"/> 公的機関		
制 約 事 項	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし			
備 考					

電気設備仕様書

名 称	通信アンテナ	整理番号		数量	5 個
準 拠 規 格	日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及びJ I S等関連規格				
仕 様	使用周波数	2GHz/800MHz帯			
	偏 波 面	垂直偏波			
	水平面内指向性	無指向性			
	個 数	1箇所あたり1個			
	付 属 品				
使用条件	使用目的	マンホールポンプの状態監視			
	使用条件	電気設備	設置場所	■屋外 □屋内	
参 考 図	□有		■無		
製作者指定登録等	□有		■無		
工場検査	■社内		□立合い	□公的機関	
制 約 事 項	□有		■特になし		
備 考					