

空調機の購入（古谷公民館ほか1館）仕様書

1 納入場所

公民館名	所在地	電話番号
古谷公民館	川越市大字古谷上 3830 番地 2	049-235-1834
高階南公民館	川越市藤原町 23 番地 7	049-245-3581

2 購入予定機器及び設置箇所

業務用エアコン 3セット

設置箇所		参考機種	
古 谷 公 民 館	1F 事務室	型番	SZRH80BYT (ダイキン)
		室外機：RZRP80BYT × 1台	
		室内機：FHP80FB × 1台	
		運転リモコン（液晶ワイヤード） ：BRC1G4 × 1個	
古 谷 公 民 館	1F 会議室	型番	SZRV80BYT (ダイキン)
		室外機：RZRP80BYT × 1台	
		室内機：FVP80FB × 1台	
		運転リモコン（液晶ワイヤード） ：BRC1G4 × 1個	
高 階 南 公 民 館	1F 工芸室	型番	SZRA112BY (ダイキン)
		室外機：RZRP112BY × 1台	
		室内機：FAP112FB × 1台	
		運転リモコン（液晶ワイヤード） ：BRC1G4 × 1個	

※同等品とする場合には、次の事項を遵守すること。

- ・参考機種の冷房能力、暖房能力と同程度であること。
- ・設置場所については、既存の室内機が設置されている場所に取り付けることを前提とし、参考機種のタイプを原則とする。

3 納入期限

令和6年3月29日（金）

4 現地確認

入札参加申込にあたっては、事前に納入場所を確認し、別紙現地確認済証に確認印を受領すること。

なお、現地確認を行う際は、事前に中央公民館に連絡すること。

5 その他

- (1) 本機器購入に係る設置費、運搬費、処分費等の一切の費用を含むこと。

また、機器設置にあたり、本機能を十分発揮するために必要と思われる事項についても当然に行うこととし、落札後の金額の変更はないものとする。

<購入に付随して含まれる事項>

- ・ 既存物の撤去処分
 - ・ 室内機及び室外機の取付け作業
 - ・ 配管作業（ドレン保温作業共）、電源作業一式
 - ・ 設置完了後の動作確認テスト及び動作可能な状態での引き渡し
 - ・ 梱包材の処分
 - ・ その他、適切な設置のために必要な作業
- (2) 本機器購入に係る設置作業において法令等を遵守すること。
また、設置作業者については、「エアコン設置工事における保安確保の徹底について（平成 20 年 12 月 3 日付け経済産業省原子力安全・保安院）」を踏まえ、適切に手配すること。
- (3) 搬入、設置、調査等の作業は原則平日の午前 8 時 30 分から午後 5 時までとするが、発注者が認める場合はこの限りでない。
また、施設利用者には十分配慮し、事故が起こらないように安全対策を施すこと。
- (4) 搬入、設置、調査等の作業時に、施設の損傷の恐れがある場合には、適切な方法で養生を行うこととし、施設に損傷を与えた場合には、受注者の責任において修復すること。
- (5) 既設フロンガス回収破壊については、フロン排出抑制法に基づき適切に処分すること。また、行程管理制度に基づく書類の作成及び提出を行うこと。
- (6) この仕様書は、業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項については、発注者と協議のうえ、誠意を持って行うこと。

6 問い合わせ先

川越市教育総務部中央公民館 管理担当

住 所：川越市三久保町 18 番地 3

電 話：049-222-1394

<仕様詳細>

●古谷公民館 1F 事務所 1セット交換

- ・天井吊形 SZRH80BYT (3馬力・3相 200V)

冷房能力 定格 7.1kw 暖房能力 定格 8.0kw

外形寸法(W×L×H)・質量

室内機 1270× 690× 235mm・ 31kg ×1

室外機 795× 300× 610mm・ 43kg ×1

- ・ドレンアップキット KDU50R160 ×1

- ・備考

既存エアコンの撤去・交換 室外機 1階外部地上設置

機器周り冷媒管、ドレン改修 フロンガス回収破壊処理

●古谷公民館 1F 会議室 1セット交換

- ・床置形 SZRV80BYT (3馬力・3相 200V)

冷房能力 定格 7.1kw 暖房能力 定格 8.0kw

外形寸法(W×L×H)・質量

室内機 600× 270×1850mm・ 40kg ×1

室外機 795× 300× 610mm・ 43kg ×1

- ・木台 (ブラック標準) KKWJ9L80 ×1

- ・備考

既存エアコンの撤去・交換 室外機 1階外部地上設置

機器周り冷媒管、ドレン改修 フロンガス回収破壊処理

●高階南公民館 1F 工芸室 1セット交換

- ・壁掛形 SZRA112BY (4馬力・3相 200V)

冷房能力 定格 10.0kw 暖房能力 定格 11.2kw

外形寸法(W×L×H)・質量

室内機 1200× 240× 340mm・ 17kg ×1

室外機 940× 320×1080mm・ 70kg ×1

- ・備考

既存エアコンの撤去・交換 室外機 1階外部地上設置

機器周り冷媒管、ドレン改修 フロンガス回収破壊処理