

# 中央公民館ほか7館

## 冷暖房設備保守点検業務委託仕様書

### 1 目的

本業務委託は、中央公民館ほか7館の冷暖房設備の保守点検を実施することにより、常に最良の状態で使用できるよう、機能維持することを目的とする。

### 2 委託対象施設

施設名	住所	電話番号
中央公民館	川越市三久保町18番地3	222-1394
大東南公民館	川越市南台3丁目4番地3	242-0498
※霞ヶ関公民館	川越市大字笠幡177番地1	231-1009
霞ヶ関西公民館	川越市大字笠幡3001番地12	227-6551
霞ヶ関北公民館	川越市的場北1丁目18番地6	231-4455
伊勢原公民館	川越市伊勢原町5丁目1番地1	237-5676
※川鶴公民館	川越市川鶴2丁目8番地3	233-9306
さわやか活動館	川越市大字的場2649番地1	連絡は中央公民館

※市民センター部分を含む

### 3 委託期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日（1年間）  
（地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約）

### 4 支払方法

2回払い  
令和7年4月（10～3月保守点検分）  
令和7年10月（4～9月保守点検分）

### 5 入札書記載事項

入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。

### 6 業務着手前提出書類

受注者は、業務着手以前に以下の書類を提出するものとする。

- (1) 管理技術者等通知書
- (2) 委託業務実施計画書
- (3) その他、発注者が指定するもの

## 7 業務内容、実施頻度・周期

以下に記載する各保守点検、整備項目について、各機器取扱説明書及び別紙「空調設備保守点検実施表」に基づき行うこと。

作 業 名	実 施 時 期
G H P 設 備 保 守 点 検	令和 6 年 1 0 月から令和 6 年 1 1 月の間に 1 回
E H P 設 備 保 守 点 検	令和 7 年 1 月から令和 7 年 2 月の間に 1 回
※氷蓄熱ビルマルチエアコン・ パッケージエアコン含む	令和 7 年 4 月から令和 7 年 5 月の間に 1 回
( 計 4 回 )	令和 7 年 7 月から令和 7 年 8 月の間に 1 回
全 熱 交 換 器 保 守 点 検	令和 6 年 1 0 月から令和 6 年 1 1 月の間に 1 回
( 計 2 回 )	令和 7 年 4 月から令和 7 年 5 月の間に 1 回
フロン排出抑制法に基づく点検	定期点検 なし (前回の点検は令和 5 年度に実施済) 簡易点検 概ね 3 箇月ごとに 1 回 (計 4 回) ※フロン排出抑制法に基づく点検については、適切に実施できる場合に、上記設備保守点検と同日に行うことができる。
臨 時 点 検	委託対象施設・設備に故障等発生の場合は、直ちに技術員を派遣し正常な状態に復するほか、点検調整及び試験を行うこと (これに係る経費は本委託費用に含む)。

※点検の結果、修繕を要することが判明した場合は、速やかに修繕に要する費用の見積書を発注者に提出し、不具合の概要及び対処方法について報告を行うこと。

## 8 作業記録・報告書の提出

業務を終了したときは、その都度発注者の立会いのうえ検査を受け、保守点検表に機器別に点検項目や点検結果等所要事項を記載して発注者に提出して確認を受けること。

業務を完了したときは、委託業務実施報告書に保守点検表を添付して提出すること。保守点検表には点検時の写真を添付すること。

## 9 負担区分

- (1) 点検、調整、修理に要する機器、工具類、潤滑油等は受注者の負担とする。

(2) 点検、故障時に部品、材料、冷媒の補充等を要する場合は、あらかじめ発注者と協議し発注者の負担とする。

#### 10 業務従事者

点検を行う者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする。

また、業務着手前に作業及び施設職員との業務連絡の中心となる作業責任者を指定し、発注者に報告すること。

#### 11 服 装

業務に従事するものは、受注者指定の衣服を着用し、胸にはネームプレートを付けること。

#### 12 業務遂行時間

各公民館の担当者と調整の上、原則、館内整理日の午前8時30分から午後5時15分までの間に実施する。なお、発注者の都合や発注者がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

#### 13 関連法令の遵守

作業にあたっては、関連法令を遵守して行うこととする。

- (1) 業務用冷凍空調機器の適切な使用環境の維持
- (2) 簡易点検の実施及び記録簿の作成
- (3) フロン類が漏れた場合の適切な対処（繰り返し充填の禁止）
- (4) フロン類漏れい量の国への報告（一定量以上の漏れいがあった場合に限り）
- (5) その他、フロン排出抑制法に適合するために必要なことの実施への協力

#### 14 その他の事項

(1) 受注者は、業務を遂行するにあたり、建物・設備・機器等に損傷を与えないように十分注意し、万一損傷を与えた場合は発注者の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。

(2) 受注者は、委託業務の実施にあたり、発注者と十分な打ち合わせを行うものとする。

(3) この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。

(4) この契約の締結後に、消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正により、消

費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。

(5) 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。

(6) この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項については、発注者と協議のうえ、誠意を持って行うものとする。

空調設備保守点検実施表

1 ガスヒートポンプエアコン(GHP)

点検作業項目		点検作業項目	
1 エンジン系統 点検回数:4回		3 本体系統 点検回数:4回	
(1)	燃料ガス漏れ点検	(1)	外観破損の確認
(2)	エンジンオイルの外部漏れ	(2)	室外機操作盤内配線端子
(3)	エンジンオイルのレベル確認	(3)	冷媒配管、外部漏れ
(4)	ガスホースの劣化点検	(4)	各ファンの回転方向
(5)	各ホースバンドの緩み	(5)	継ぎ手の緩み変形
(6)	バッテリー液の確認		
(7)	点火プラグの点検	4 空調室内機点検 点検回数:4回	
(8)	エアークリーナー、エレメント点検	(1)	室内機ドレンの通水確認
(9)	エンジン振動異音	(2)	室内機風量の確認
(10)	冷却水の点検	(3)	室内機温度調節器の確認
(11)	オイルフィルター点検	(4)	室内機エアフィルターの清掃
(12)	コンプレッサー駆動異音		
(13)	ドレンフィルター点検	5 集中制御機能点検 点検回数:4回	
(14)	バルブクリアランス調整	(1)	運転モードの確認
(15)	運転データ採取、記録	(2)	温度設定の機能確認
2 保護装置系統 点検回数:4回		(3)	グループ制御システム及び室内機アドレスの確認
(1)	高低圧スイッチ動作		
(2)	冷却水レベルセンサー動作		
(3)	コンプレッサー吹き出し温度サーモ動作		
(4)	コンプレッサー油圧スイッチ動作		
(5)	ガス漏れ検知機動作		
(6)	ランプ類の点火動作		

2 電気式エアコン(EHP) ※氷蓄熱ビルマルチエアコン・パッケージエアコン等含む

点検作業項目		点検作業項目	
1 空調室外機点検 点検回数:4回		2 空調室内機点検 点検回数:4回	
(1)	外観破損の確認	(1)	室内機ドレンの通水確認
(2)	室外機操作盤内配線端子	(2)	室内機風量の確認
(3)	冷媒配管、外部漏れ	(3)	室内機温度調節器の確認
(4)	各ファンの回転方向	(4)	室内機エアフィルターの清掃
(5)	継ぎ手の緩み変形		

3 全熱交換器

点検作業項目	
1 全熱交換器 点検回数:2回	
(1)	運転モードの確認
(2)	送風機運転の確認
(3)	エレメントの清掃
(4)	ドレンの流れ確認
(5)	異音・振動の確認
(6)	送風機の絶縁測定
(7)	ダンパーの動作確認
(8)	固定金具等の設置確認
(9)	フィルター清掃・点検

※点検実施表は一般的な項目を記載しているため点検にあたっては、各機器取扱説明書も踏まえた点検を行うこと。

4 フロン排出抑制法に基づく点検

点検作業項目	
1 簡易点検 点検回数:4回	
2 定期点検(令和5年度実施済) 点検回数:-回	

# 委託対象施設及び機器

現状とは異なる場合があります

1 中央公民館						
記号	機器名	台数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備考
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.61kw	ダイキン工業(株)	RZZP224CJ	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	3		ダイキン工業(株)	FHCP80EJ	事務室
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.07kw	ダイキン工業(株)	RZRP56BCT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHCP56EG	会議室
PAC-3	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.99kw	ダイキン工業(株)	RZRP160BC	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHCP80EJ	実習室
ACP-2	氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機	1	5.5+7.5kw	ダイキン工業(株)	RXGYJ560KG	
ACP-2A	天井カセット型エアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FXYFJ71KD	講座室
ACP-2B	天井カセット型エアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FXYCJ112KC	和室
ACP-3C	天井カセット型エアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FXYCJ140KC	和室
ACP-2D	壁掛型エアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FXYAJ56KC	事務室
ACP-3	氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機	1	3.5+3.75kw	ダイキン工業(株)	RXGYJ280KG	
ACP-3A	天井ビルトイン型エアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FXYSJ71KC	1Fロビー
ACP-3B	天井カセット型エアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FXYCJ56KC	1F廊下
ACP-4	氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機	1	3.5+4.0kw	ダイキン工業(株)	RXGYJ450KG	
ACP-4A	天井カセット型エアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FXYEJ71KD	音楽室
ACP-4B	天井カセット型エアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FXYFJ140KD	集会室
ACP-4C	天井カセット型エアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FXYFJ90KD	講習室1号
ACP-5	氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機	1	5.5+7.5kw	ダイキン工業(株)	RXGYJ560KG	
ACP-5A	天井カセット型エアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FXYFJ112KD	講習室2号
ACP-5B	天井カセット型エアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FXYFJ80KD	図書コーナー
ACP-5C	天井カセット型エアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FXYFJ71KD	図書コーナー
ACP-5D	天井カセット型エアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FXYCJ80KC	2F廊下
ACP-5E	天井ビルトイン型エアコン室内機	3		ダイキン工業(株)	FXYSJ56KC	2Fロビー
ACP-6	氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機	1	3.5+4.0kw	ダイキン工業(株)	RXGYJ450KG	
ACP-6A	天井カセット型エアコン室内機	4		ダイキン工業(株)	FXYFJ140KD	軽体育室
ACP-7	氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機	1	3.5+3.75kw	ダイキン工業(株)	RXGYJ355KG	
ACP-7A	天井カセット型エアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FXYFJ160KD	軽体育室
HEA-1	天井埋込型全熱交換器	1		ダイキン工業(株)	VAM-240FS	150Φ × 240m <sup>3</sup> /h
HEA-2	天井埋込型全熱交換器	3		ダイキン工業(株)	VAM-350FS	150Φ × 200m <sup>3</sup> /h
HEA-3	天井埋込型全熱交換器	4		ダイキン工業(株)	VAM-270FS	150Φ × 270m <sup>3</sup> /h
HEA-4	天井カセット型全熱交換器	2		ダイキン工業(株)	VAM-320FS	200Φ × 320m <sup>3</sup> /h
HEA-5	天井カセット型全熱交換器	1		ダイキン工業(株)	VAM-400FS	200Φ × 400m <sup>3</sup> /h
HEA-6	天井埋込型全熱交換器	1		ダイキン工業(株)	VAM-60FS	100Φ × 60m <sup>3</sup> /h
HEA-7	天井埋込型全熱交換器	2		ダイキン工業(株)	VAM-300FS	150Φ × 300m <sup>3</sup> /h
HEA-8	天井カセット型全熱交換器	1		ダイキン工業(株)	VAM-300FS	150Φ × 300m <sup>3</sup> /h
HEA-9	天井カセット型全熱交換器	3		ダイキン工業(株)	VAM-210FS	150Φ × 210m <sup>3</sup> /h
HEA-10	天井カセット型全熱交換器	1		ダイキン工業(株)	VAM-240FS	150Φ × 240m <sup>3</sup> /h
HEA-11	天井埋込型全熱交換器	3		ダイキン工業(株)	VAM-480FS	200Φ × 480m <sup>3</sup> /h
HEA-12	天井埋込型全熱交換器	4		ダイキン工業(株)	VAM-370FS	200Φ × 370m <sup>3</sup> /h

2 大東南公民館						
記号	機器名	台数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備考
GHP-1	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	9.5Kw	三洋電機(株)	SGP-H355J1G	
GHP-1A	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		三洋電機(株)		事務室
GHP-1B	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		三洋電機(株)		ホール
GHP-1C	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		三洋電機(株)		1F廊下
GHP-2	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	15.0Kw	三洋電機(株)	SGP-H560J1G	
GHP-2A	ガスヒートポンプエアコン室内機	4		三洋電機(株)		学習室1号
GHP-2B	ガスヒートポンプエアコン室内機	6		三洋電機(株)		集会室
GHP-2C	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		三洋電機(株)		舞台
GHP-3	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	12.1Kw	三洋電機(株)	SGP-H450J1G	
GHP-3A	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		三洋電機(株)		保育室
GHP-3B	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		三洋電機(株)		休養室
GHP-3C	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		三洋電機(株)		2F廊下
GHP-3D	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		三洋電機(株)		学習室4号
GHP-4	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	12.1Kw	三洋電機(株)	SGP-H450J1G	
GHP-4A	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		三洋電機(株)		学習室2号
GHP-4B	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		三洋電機(株)		学習室3号

3 霞ヶ関公民館						
記号	機器名	台数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備考
GHP-1	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	12.4Kw	パナソニック(株)	U-GH560U1DR	
ACP-1-1	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		パナソニック(株)	S-G71TT1	音楽室
ACP-1-2	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		パナソニック(株)	S-G45TT1	音楽室
ACP-1-3	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		パナソニック(株)	S-G71TT1	相談室
ACP-1-4	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		パナソニック(株)	S-G71TT1	和室
ACP-1-5	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		パナソニック(株)	S-G140TT1	図書コーナー
GHP-2	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	12.0Kw	三洋電機(株)	SGP-CH450G2N2	
GHP-2A	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		三洋電機(株)	SGP-TH71G2	講座室
GHP-2B	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		三洋電機(株)	SGP-TH71G2	会議室
GHP-3	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	7.5Kw	三洋電機(株)	SGP-CH280G2N2	
GHP-3A	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		三洋電機(株)	SGP-TH71G2	実習室
GHP-4	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	5.0Kw	パナソニック(株)	U-GH224U1DR	
ACP-4-1	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		パナソニック(株)	S-G45TT1	市民センター
ACP-4-2	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		パナソニック(株)	S-G71TT1	市民センター
ACP-4-3	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		パナソニック(株)	S-G71TT1	客留り
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.7Kw	ダイキン工業(株)	RZRP80BFV	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP80FA	事務室

4 霞ヶ関西公民館						
記号	機器名	台数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備考
GHP-1	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	15.7Kw	ダイキン工業(株)	GXYDP710D	
GHP-1A	ガスヒートポンプエアコン室内機	3		ダイキン工業(株)	FGXFP45MJ	事務室・エントランス
GHP-1B	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FGXFP71MJ	プレイルーム
GHP-1C	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FGXFP80MJ	和室
GHP-1D	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FGXFP112MJ	実習室
GHP-1E	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FGXCP45M	印刷室
GHP-1F	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FGXCP56M	1F廊下
GHP-2	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	18.8Kw	ダイキン工業(株)	GXYDP850D	
GHP-2A	ガスヒートポンプエアコン室内機	6		ダイキン工業(株)	FGXFP71MJ	講座室1号・2号
GHP-2B	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FGXFP90MJ	講座室3号
GHP-2C	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FGXFP80MJ	ホール
GHP-2D	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FGXCP56M	2F廊下

5 霞ヶ関北公民館						
記号	機器名	台数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備考
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.7Kw	ダイキン工業(株)	RZRP80BFT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)		事務室
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.5Kw	ダイキン工業(株)	RTY160F	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)		講座室
PAC-3	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	5.5Kw	ダイキン工業(株)	RYJ224F	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)		実習室
PAC-4	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.5Kw	(株)東芝	ROA-AP1607H	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		(株)東芝		図書室
PAC-5	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.75Kw	ダイキン工業(株)	RA286GX	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)		印刷室
PAC-6	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	5.5Kw	ダイキン工業(株)	RY224K	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)		会議室1号
PAC-7	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	5.5Kw	ダイキン工業(株)	RY224K	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)		会議室2号
PAC-8	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	5.5Kw	ダイキン工業(株)	RY224K	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)		会議室3号
PAC-9	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.5Kw	ダイキン工業(株)	RY140B	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)		会議室4号
PAC-10	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.95Kw	ダイキン工業(株)	RZRP112B	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)		和室
PAC-11	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.5Kw	ダイキン工業(株)	RY100C	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)		音楽室
PAC-12	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.08Kw	ダイキン工業(株)	RZRP160BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)		会議室5号

6 伊勢原公民館						
記号	機器名	台数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備考
GHP-3	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	12.4Kw	パナソニック(株)	U-GH560U1DR	
GHP-3A	ガスヒートポンプエアコン室内機	6		パナソニック(株)	S-G56LS1	集会室・ホール
GHP-3B	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		パナソニック(株)	S-G56LS1	講座室
GHP-3C	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		パナソニック(株)	S-G56LS1	会議室
GHP-4	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	12.4Kw	パナソニック(株)	U-GH560U1DR	
GHP-4A	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		パナソニック(株)	S-G90LS1	事務室
GHP-4B	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		パナソニック(株)	S-G90LS1	休養室
GHP-4C	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		パナソニック(株)	S-G90LS1	学習室1号
GHP-4D	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		パナソニック(株)	S-G90LS1	学習室2号
AF-23	全熱交換器	2		三菱電機(株)	LGH-35RS3	集会室
AF-24	全熱交換器	2		三菱電機(株)	LGH-200M2-50	講座室
AF-25	全熱交換器	2		三菱電機(株)	LGH-50RS3	会議室
AF-26	全熱交換器	1		三菱電機(株)	LGH-25RS3	事務室
AF-27	全熱交換器	1		三菱電機(株)	LGH-25RS3	休養室
AF-28	全熱交換器	2		三菱電機(株)	LGH-25RS3	学習室1号
AF-29	全熱交換器	2		三菱電機(株)	LGH-25RS3	学習室2号

7 川鶴公民館						
記号	機器名	台数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備考
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.03Kw	ダイキン工業(株)	RZYP112CB	市民センター
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP112CB	
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.76Kw	ダイキン工業(株)	RZYP80CBT	事務室
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP80CB	
PAC-3	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.95Kw	ダイキン工業(株)	RZRP112BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHGP56FB	ロビー
PAC-4	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.45Kw	ダイキン工業(株)	RZRP140BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHGP140FB	1Fホール
PAC-5	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.08Kw	ダイキン工業(株)	RZRP160BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHGP80FB	実習室
PAC-6	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.95Kw	ダイキン工業(株)	RZRP112BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FAP112FB	和室
PAC-7	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.70Kw	ダイキン工業(株)	RZRP80BYT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FAP80FB	保育室
PAC-8	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.08Kw	ダイキン工業(株)	RZRP160BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHGP160FB	2Fホール
PAC-9	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.03Kw	ダイキン工業(株)	RZYP112AA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	F71UTCXP	工芸室
PAC-10	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.90Kw	ダイキン工業(株)	R71UCXP	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FAP112A	工芸室
PAC-11	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.08Kw	ダイキン工業(株)	RZRP160BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	3		ダイキン工業(株)	FHGP50FB	会議室1号
PAC-12	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.95Kw	ダイキン工業(株)	RZRP112BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHGP56FB	会議室2号
PAC-13	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.86Kw	(株)東芝	ROA-RP1122HX	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		(株)東芝	AIC-RP1121H	会議室3号
PAC-14	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.90Kw	ダイキン工業(株)	RZYP160AA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP160AC	講座室
PAC-15	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.05Kw	(株)日立製作所	RAS-GP112RSH1	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		(株)日立製作所	RPK-GP56K	図書コーナー

8 さわやか活動館						
記号	機器名	台数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備考
GHP-1	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	15.0Kw	三洋電機(株)	SGP-CH560H1N	
GHP-1A	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		三洋電機(株)	SGP-SSH71H1	事務室
GHP-1B	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		三洋電機(株)	SGP-BDH28H1	ロビー
GHP-1C	ガスヒートポンプエアコン室内機	6		三洋電機(株)	SGP-SSH90H1	音楽室
GHP-2	ガスヒートポンプエアコン室外機	1	12.1Kw	三洋電機(株)	SGP-CH450H1N	
GHP-2A	ガスヒートポンプエアコン室内機	2		三洋電機(株)	SGP-SSH90H1	会議室
GHP-2B	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		三洋電機(株)	SGP-BDH28H1	和室1号
GHP-2C	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		三洋電機(株)	SGP-SSH90H1	和室1号
GHP-2D	ガスヒートポンプエアコン室内機	1		三洋電機(株)	SGP-SSH90H1	和室2号