

機械設備点検作業内容

日常点検概要

- ・点検表を用いて平常時の状態を把握し、異常の発見を速やかに行うことができる点検内容であること。
- ・各機器に対して、五感・計器等により、設備の運転状態における異常の有無を点検するものとする。
- 外観点検：外観異常の目視点検（外観、変形、損傷、緩み、腐食、発錆、汚れ、変色など）
- 状況点検：運転状況の五感点検（振動、異音、発熱、異臭など）
- 計器点検：運転状況の計器点検（電流、電圧、圧力、流量、液位、温度など）

定期点検概要

- ・設備及び機器の停止等を行い、工具・試験計器等により各内部機器動作の異常の有無を定期的に点検する。
- ・部品交換、給油、潤滑油交換、清掃作業等は完成図書並びに機器取扱説明書に基づき行うものとする。
- 主な作業内容及び周期については下表のとおりとするが、記載のない項目及び機器の増設・更新等に伴って必要となった項目等について完成図書並びに機器取扱説明書に従い実施しなければならない。
- ・定期点検で行った点検結果及び整備内容については、機器ごとに記録を保存し、常時閲覧できる状態にしておくこと。
- ・点検基準を定めるために、点検マニュアル等の作成を行うこと。

設備名	機器名	分類	作業内容 / 作業周期
重 力 濃 縮 設 備	重力濃縮タンク及び掻寄せ機	中央駆動式懸垂型	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・減速機グリス補給 / 1ヶ月 ・越流堰、水路、スカムビット清掃 / 1ヶ月 ・界面計ワイパーブレード交換 / 適時
	分配槽可動堰	ゲートバルブ	・分配槽スピンドル部グリス塗布 / 1年
	スプレー用水中ポンプ	水中汚水ポンプ	・ストレーナ清掃 / 1ヶ月 ・給水弁ギヤ部グリス塗布 / 1ヶ月
	ポリ鉄薬注ポンプ	ダイヤフラム式定量ポンプ	・ダイヤフラム交換 / 適時
	ポリ鉄貯留タンク	ポリエチレン製タンク	・防液堤内清掃 / 1ヶ月 ・ストレーナ清掃 / 2年
重力濃縮汚泥ポンプ	一軸ねじ式	・ポンプ内挟雑物除去 / 1ヶ月 ・変速機潤滑油交換 / 6ヶ月 ・Vベルト交換 / 適時	
着 泥 設 備	混合槽及び攪拌機	縦型ミキサー	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・減速機潤滑油交換 / 3ヶ月 ・カップリンググリス交換 / 1年
	分水扉	ゲートバルブ	・分水扉スピンドル部グリス塗布 / 1年
	混合汚泥貯留槽及び掻寄せ機	中央駆動式懸垂型	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・越流堰、水路、スカムビット清掃 / 1ヶ月 ・円錐コロ軸受部グリス交換 / 1年
	初沈切替弁	偏心構造弁	・弁棒ネジ部グリス塗布 / 1年
	消泡用水中ポンプ	水中ポンプ	・ストレーナ清掃 / 1ヶ月
	汚泥移送ポンプ	吸込スクリー付	・ベアリングハウジング潤滑油交換 / 1年
	菊間着泥汚泥濃度計	複合散乱光方式	・センサー清掃 / 1ヶ月 ・サンプリング及び補正係数変更 / 3ヶ月
	汚泥移送濃度計	複合散乱光方式	・センサー清掃 / 1ヶ月 ・サンプリング及び補正係数変更 / 3ヶ月
汚 泥 処 理 設 備	脱臭ファン	耐触ターボファン	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・ミストセパレータ清掃 / 1年 ・Vベルト交換 / 適時 ・Vプリー交換 / 適時
	活性炭吸着塔	立型カートリッジ式	・マノメーター内部液補給 / 適時
	生物脱臭塔	二塔一体型角型洗浄塔	・pH計電極清掃及び校正 / 1ヶ月 ・流量計ストレーナ清掃 / 1ヶ月 ・各弁軸受グリス補給 / 1年 ・補給水弁ギヤ部グリス塗布 / 1年 ・マノメーター内部液補給 / 適時 ・pH計電極内部液補給 / 適時 ・pH計電極交換 / 適時
	循環ポンプ	ステンレス型渦巻ポンプ	・ストレーナ清掃 / 適時
	苛性ソーダポンプ	油圧ダイヤフラムポンプ	・クランクケース潤滑油交換 / 1年 ・ダイヤフラム交換 / 適時 ・ストレーナ清掃 / 適時
	苛性ソーダ貯留タンク	円筒型	・防液堤内清掃 / 1ヶ月
	床排水ポンプ	水中汚泥ポンプ	・排水ビット内清掃 / 1ヶ月 ・レベルレギュレーター交換 / 適時
補 機 設 備	空気圧縮機	圧力開閉器式	・空気ろ過器清掃 / 1ヶ月 ・潤滑油交換 / 1年 ・Vベルト交換 / 適時
	除湿機	冷凍式圧縮空気除湿装置	・フィルター清掃 / 1ヶ月 ・凝集器ファン清掃 / 1ヶ月 ・オートドレントラップ清掃 / 1ヶ月
	給水ユニット	ポンプ：片吸込渦巻ポンプ タンク：BT型圧力タンク	・アキュムレータ封入ガス補充 / 適時
	高架水槽揚水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプ	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・グラントバックシン交換 / 適時 ・カップリングボルト交換 / 適時
	砂ろ過水槽給水弁	偏心構造弁	・弁棒ネジ部グリス塗布 / 1年 ・グラントバックシン交換 / 適時
	雑用水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプ	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・グラントバックシン交換 / 適時 ・カップリングボルト交換 / 適時
	電動ホイスト	Y型電気ホイスト すべり出しデルハ	
	ろ布洗浄水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプ	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・グラントバックシン交換 / 適時 ・カップリングボルト交換 / 適時

設備名	機器名	分類	作業内容 / 作業周期
脱水機設備	脱水機洗浄水ポンプ	横軸多段渦巻ポンプ	・軸受潤滑油交換 / 1年 ・グランドバッキン交換 / 適時 ・カップリングボルト交換 / 適時 ・軸受潤滑油交換 / 適時
	汚泥供給ポンプ	一軸ねじ式	・ポンプ内挟雑物除去 / 1ヶ月 ・Vベルト交換 / 適時
	薬品供給ポンプ	一軸ねじ式	・Vベルト交換 / 適時
	薬品溶解槽	攪拌機付立型攪拌槽	・エアフィルター清掃 / 1ヶ月 ・流量計ストレーナ清掃 / 1ヶ月 ・給水弁ギヤ部グリス塗布 / 1年 ・攪拌機Vベルト交換 / 適時
	薬品定量供給機	可変連続定量供給機	・エアフィルター、ミストセパレーター清掃 / 1ヶ月 ・シャワー筒清掃 / 1ヶ月 ・ローラーチェーングリス塗布 / 1年
	各槽緊急遮断弁	偏心構造弁	・レギュレータエレメント清掃 / 1ヶ月 ・ルブリケータオイル補給 / 適時
	各槽攪拌機	プロペラ式水中攪拌機 立型パドル式	・減速機潤滑油交換 / 4ヶ月 ・軸受グリス補給 / 適時
	脱水機供給汚泥濃度計	複合散乱光方式	・センサー清掃 / 1ヶ月 ・サンプリング及び補正係数変更 / 3ヶ月
	脱水ケーキ移送ポンプフィーダ	モノポンプ用フィーダ	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・減速機潤滑油交換 / 4ヶ月 ・カップリンググリス交換 / 1年 ・スライドゲートグリス補給 / 1年 ・オイルポットオイル補給 / 適時
	脱水ケーキ移送ポンプ	一軸ねじ式	・ベアリングハウジング潤滑油交換 / 6ヶ月 ・カップリンググリス交換 / 1年 ・減速機潤滑油交換 / 2年 ・Vベルト交換 / 適時 ・オイルポットオイル補給 / 適時
ケーキ搬送コンベヤ	トラフ型ベルトコンベヤ	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・サイクロモータブーリグリス補給 / 2ヶ月 ・減速機グリス補給 / 3ヶ月 ・洗浄水弁ギヤ部グリス塗布 / 1年 ・各ローラー交換 / 適時	
	無軸スクリーンコンベヤ	・カップリング部清掃 / 1ヶ月 ・減速機潤滑油交換 / 1年 ・ライナー厚測定 / 3ヶ月 ・減速機潤滑油補給 / 適時	
脱水機	高効率型ベルトプレス	・ローラーチェーン、スプロケットオイル塗布 / 1ヶ月 ・シリンダ及びギヤレール部グリス塗布 / 1ヶ月 ・減速機グリス補給 / 3ヶ月 ・洗浄水ノズル清掃 / 6ヶ月 ・減速機潤滑油交換 / 1年 ・ろ布高圧洗浄 / 1年 ・集中給油装置グリス補給 / 適時 ・ルブリケータオイル補給 / 適時	
	高効率型圧入式スクリーンプレス	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・ローラーチェーン、スプロケットオイル塗布 / 1ヶ月 ・複式ストレーナ清掃 / 1ヶ月 ・フィルターエレメント清掃 / 1ヶ月 ・外筒スクリーン高圧洗浄 / 2ヶ月 ・洗浄ノズル清掃 / 2ヶ月 ・減速機潤滑油交換 / 3年 ・ルブリケータオイル補給 / 適時	
	ハイブリッド型スクリーンプレス	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・ローラーチェーン、スプロケットオイル塗布 / 1ヶ月 ・複式ストレーナ清掃 / 1ヶ月 ・フィルターエレメント清掃 / 1ヶ月 ・オイルポットオイル補給 / 1ヶ月 ・減速機潤滑油交換 / 1年 ・外筒スクリーン高圧洗浄 / 1年 ・洗浄ノズル洗浄 / 1年 ・ルブリケータオイル補給 / 適時	
機械濃縮設備	汚泥供給ポンプ	一軸ねじ式	・減速機潤滑油交換 / 3年 ・ベアリングハウジング潤滑油交換 / 4年 ・Vベルト交換 / 適時
	薬品供給ポンプ	一軸ねじ式	・Vベルト交換 / 適時
	薬品溶解槽	攪拌機付立型攪拌槽	・エアフィルター清掃 / 1ヶ月 ・流量計ストレーナ清掃 / 1ヶ月 ・攪拌機Vベルト交換 / 適時
	薬品定量供給機	可変連続定量供給機	・エアフィルター、ミストセパレーター清掃 / 1ヶ月 ・シャワー筒清掃 / 1ヶ月 ・ローラーチェーングリス塗布 / 1年
	給水ユニット	ポンプ：横軸渦巻ポンプ タンク：アキユムレータ	・アキユムレータ封入ガス補充 / 適時
	濃縮機洗浄装置	ポンプ：横軸多段渦巻ポンプ タンク：鋼板製角槽 ストレーナ：自動洗浄	・タンク内清掃 / 1ヶ月 ・軸受グリス補給 / 6ヶ月 ・軸受潤滑油交換 / 1年 ・メディアリテーナー清掃 / 1年 ・軸受潤滑油補給 / 適時
	機械濃縮機	差速回転型スクリーン濃縮機	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・ローラーチェーン、スプロケットオイル塗布 / 1ヶ月 ・複式ストレーナ清掃 / 1ヶ月 ・減速機潤滑油交換 / 1年 ・外筒スクリーン洗浄 / 1年 ・洗浄ノズル清掃 / 1年

設備名	機器名	分類	作業内容 / 作業周期	
汚泥処理設備	汚付泥帯処理設備	給気ファン	床置型片吸込ファン	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 2ヶ月 Vベルト交換 / 適時 Vプーリー交換 / 適時 軸受交換 / 適時
	排気ファン	床置型片吸込ファン 天井吊型ラインファン 有圧換気扇 屋上用換気扇	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 2ヶ月 Vベルト交換 / 適時 Vプーリー交換 / 適時 軸受交換 / 適時 	
	スクリーン設備	生汚泥スクリーン	回転式スクリーン	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 1年 ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 1年 減速機グリス補給 / 1年 変速機潤滑油交換 / 1年 カップリンググリス交換 / 1年
		余剰汚泥スクリーン	回転式スクリーン	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 1年 ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 1年 減速機グリス補給 / 1年 変速機潤滑油交換 / 1年 カップリンググリス交換 / 1年
		し渣脱水機	スクリュウプレス	<ul style="list-style-type: none"> ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 1年 減速機潤滑油交換 / 1年 油圧ユニット作動油交換 / 1年 洗浄水弁ギヤ部グリス塗布 / 1年
		し渣ホッパ	電動シリンダ閉開式	
		し渣搬送コンベヤ	ベルトコンベヤ	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 1年 サイクロモータプーリグリス補給 / 1年
焼却設備	非常用ケーキ受入系設備	非常用受入ホッパ	ホッパ：角型下部スクリュウ式 切出部：多軸スクリュウ式	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 1ヶ月 ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 1ヶ月 タイミングギヤグリス塗布 / 1ヶ月 開閉蓋軸受グリス補給 / 3ヶ月 シリンダ接続駆動部グリス塗布 / 3ヶ月 減速機、変速機潤滑油交換 / 3ヶ月 カップリンググリス交換 / 1年
		ケーキ搬出スクリュウ	一軸可逆式	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 1ヶ月 ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 1ヶ月 変速機潤滑油交換 / 3ヶ月 カップリンググリス交換 / 1年
		ケーキ搬送ポンプフィーダ	モノポンプ用フィーダ	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 1ヶ月 ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 1ヶ月 減速機潤滑油交換 / 6ヶ月 スライドゲートグリス補給 / 1年 オイルポットオイル補給 / 適時
		ケーキ搬送ポンプ	一軸ねじ式	<ul style="list-style-type: none"> 変速機潤滑油交換 / 6ヶ月 Vベルト交換 / 適時 オイルポットオイル補給 / 適時
		ケーキ搬送ポンプ出口弁	電動ボール弁	<ul style="list-style-type: none"> 減速機部グリス交換 / 5年 二次減速機潤滑油交換 / 5年
		ケーキ切替弁	スライドゲート	<ul style="list-style-type: none"> 弁棒ネジ部グリス塗布 / 3年 開閉装置グリス交換 / 5年
		定量フィーダ	マニカルサイロ	<ul style="list-style-type: none"> 減速機潤滑油交換 / 1年 油圧ユニット作動油交換 / 1年
	ケーキ供給系設備	ケーキ切出スクリュウ	スクリュウ式	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 1ヶ月 ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 1ヶ月 減速機潤滑油交換 / 3ヶ月 スライドゲートグリス補給 / 1年
		ケーキ搬送スクリュウ	スクリュウ式	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 1ヶ月 ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 1ヶ月 減速機、変速機潤滑油交換 / 3ヶ月
		ケーキ投入ポンプフィーダ	モノポンプ用フィーダ	<ul style="list-style-type: none"> 減速機潤滑油交換 / 6ヶ月 スライドゲートグリス補給 / 1年 カップリンググリス交換 / 1年 オイルポットオイル補給 / 適時
		ケーキ投入ポンプ	一軸ねじ式	<ul style="list-style-type: none"> 減速機潤滑油交換 / 6ヶ月 Vベルト交換 / 適時 オイルポットオイル補給 / 適時
		ケーキ投入ポンプ出口弁	電動ボール弁	<ul style="list-style-type: none"> 減速機部グリス交換 / 5年 二次減速機潤滑油交換 / 5年
		ケーキ投入機	スクリュウ式	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 1ヶ月 ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 1ヶ月 減速機潤滑油交換 / 3ヶ月 変速機潤滑油交換 / 2年
		ケーキ投入弁	電動式ナイフゲート弁	<ul style="list-style-type: none"> 弁棒ネジ部グリス塗布 / 1年
ケーキ戻り弁	電動式ナイフゲート弁	<ul style="list-style-type: none"> 弁棒ネジ部グリス塗布 / 1年 		
焼却炉系設備	ケーキ払出スクリュウ	スクリュウ式	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 3年 ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 3年 減速機、変速機潤滑油こうな / 3年 カップリンググリス交換 / 3年 	
	バーナーブロワ	片吸込ターボブロワ	<ul style="list-style-type: none"> 軸受グリス補給 / 1年 	
	オイルポンプ	ギヤポンプ	<ul style="list-style-type: none"> 複式ストレーナ清掃 / 1ヶ月 カップリンググリス交換 / 1年 	
	焼却炉（付属装置含む）	焼却炉：流動床式砂層直接挿入型 付属装置：高圧空気噴霧式	<ul style="list-style-type: none"> オイルガン配管ストレーナ清掃 / 6ヶ月 昇温バーナー配管ストレーナ清掃 / 1年 噴霧空気配管ストレーナ清掃 / 1年 炉内圧力検知ノズル清掃 / 適時 	
	空気白煙防止予熱器	多管式熱交換器	<ul style="list-style-type: none"> 空気予熱器入口差圧検知ノズル清掃 / 1ヶ月 空気予熱器出口差圧検知ノズル清掃 / 1ヶ月 白煙防止器差圧検知ノズル清掃 / 1ヶ月 マノメーター内部液補給 / 適時 	
冷却器	クインチューブ式	<ul style="list-style-type: none"> 各ダンパ軸受グリス補給 / 1ヶ月 		

設備名	機器名	分類	作業内容 / 作業周期	
送風系設備	誘引ファン	片吸込ラジアルファン	・電動機軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・軸受潤滑油交換 / 1年 ・散水弁ギヤ部グリス塗布 / 1年 ・軸受潤滑油補給 / 適時	
	流動ブロワ	片吸込ターボブロワ	・電動機軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・軸受潤滑油交換 / 1年 ・軸受潤滑油補給 / 適時	
	白煙防止ブロワ	片吸込ターボブロワ	・電動機軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・フィルターエレメント清掃 / 1ヶ月 ・空気流量計ストレーナ清掃 / 1ヶ月	
	空気予熱器冷却ブロワ	ターボブロワ	・軸受グリス補給 / 1ヶ月	
	排煙処理系設備	洗浄水循環ポンプ	渦巻ポンプ	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・軸封水弁ギヤ部グリス塗布 / 1年 ・Vベルト交換 / 適時 ・Vプーリー交換 / 適時
		電気集塵機	乾式電気集塵機	・電極ハンマースリーブ部グリス塗布 / 1ヶ月 ・碍子保護ファン軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・碍子保護ファン吸込フィルター清掃 / 1ヶ月 ・灰搬出機軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・灰搬出機ローラーチェーングリス塗布 / 1ヶ月 ・灰搬出機シュート部清掃 / 1ヶ月 ・灰搬出機減速潤滑油交換 / 4ヶ月
		苛性ソーダ供給ポンプ	ダイヤフラム式	・チャンバ潤滑油交換 / 1年 ・クランクケース潤滑油交換 / 1年 ・切替弁ギヤ部グリス塗布 / 1年 ・チャンバ潤滑油補給 / 適時 ・ダイヤフラム交換 / 適時 ・ストレーナ清掃 / 適時
		苛性ソーダ貯留タンク	円筒型	・防液堤内清掃 / 1ヶ月
		排煙処理塔 (煙突含む)	排煙処理塔: 円筒型 煙突: 円筒式	・排煙処理塔入口差圧検知ノズル清掃 / 1ヶ月 ・給水弁、洗浄水弁ギヤ部グリス塗布 / 1年 ・ベンチュリー噴霧ノズル清掃 / 適時 ・マノメーター内部液補給 / 適時
		サイクロン (フラップダンパ含む)	接続流入式サイクロン	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・ローラーチェーン、スプロケットオイル塗布 / 1ヶ月 ・サイクロン入口、出口差圧検知ノズル清掃 / 1ヶ月 ・マノメーター内部液補給 / 適時
	サイクロン搬出機	水冷式スクリュウコンベヤ	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・減速機グリス補給 / 1ヶ月 ・ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 1ヶ月 ・グラント部グリス補給 / 1ヶ月 ・冷却水弁ギヤ部グリス塗布 / 1ヶ月 ・減速機グリス交換 / 3年	
	灰出系設備	灰輸送コンベヤ	フライトコンベヤ	・軸受グリス補給 / 1ヶ月 ・ローラーチェーン、スプロケットオイル塗布 / 1ヶ月 ・減速機グリス補給 / 1ヶ月 ・減速機グリス交換 / 3年
灰加湿器		二軸ロッド式	・ストレーナ清掃 / 1ヶ月 ・ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 6ヶ月 ・タイミングギヤグリス塗布 / 6ヶ月 ・減速機潤滑油交換 / 1年 ・給水弁ギヤ部グリス塗布 / 1年 ・スプレーノズル清掃 / 適時	
灰ホッパ (ロータリーバルブ含む)		円筒下部円錐型	・減速機グリス補給 / 6ヶ月 ・ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 6ヶ月 ・変速機潤滑油交換 / 1年	
用役系設備		給水ポンプ	水中ポンプ	・切替弁ギヤ部グリス塗布 / 1年
	空気圧縮機	水冷スクリュウ式	・ドレントラップ清掃 / 1ヶ月 ・吸込フィルター清掃 / 1ヶ月 ・冷却水弁、切替弁ギヤ部グリス塗布 / 1年 ・ラインフィルター、ミストフィルター交換 / 1年 ・オイルセパレーターオイル交換 / 1年 ・オイルセパレーターオイル補給 / 適時 ・Vベルト交換 / 適時	
	除湿器	冷凍式	・コンデンサ清掃 / 1ヶ月 ・ラインフィルター、ミストセパレーター交換 / 2年	
分析計設備	空気槽	鋼板製円筒型	・ドレン排出 / 1ヶ月	
	サイクロン出口O2分析計	煙道直接挿入方式	・盤内フィルター清掃 / 1ヶ月 ・校正 / 1ヶ月 ・セラミックフィルター清掃 / 3ヶ月 ・校正ガスボンベ交換 / 適時	
	サイクロン出口CO分析計	非分散赤外線吸収法	・メンブレンフィルター交換 / 1ヶ月 ・ガス流路清掃 / 1ヶ月 ・スプレー水配管ストレーナ清掃 / 1ヶ月 ・校正 / 1ヶ月 ・ドレンセパレータのリングフィルタ交換 / 3ヶ月 ・流量計分解清掃 / 適時 ・スプレーノズル清掃 / 適時 ・サンプリングポンプ交換 / 適時 ・校正ガスボンベ交換 / 適時	

設備名	機器名	分類	作業内容 / 作業周期
焼却設備	分析計設備	NOx-SOx-02分析計	非分散赤外線吸収法 <ul style="list-style-type: none"> ・メンブレンフィルタ交換 / 1ヶ月 ・盤内フィルター清掃 / 1ヶ月 ・校正 / 1ヶ月 ・サンプルフィルタ交換 / 3ヶ月 ・ミストスクラバのアブソーバエレメント交換 / 6ヶ月 ・ミストスクラバのフィルタ交換 / 6ヶ月 ・プローブのOリング交換 / 6ヶ月 ・流量計分解清掃 / 適時 ・サンプリングポンプ交換 / 適時 ・校正ガスボンベ交換 / 適時
		HC1分析計	塩化物イオン電極連続測定方式 <ul style="list-style-type: none"> ・盤内フィルター清掃 / 1ヶ月 ・測定セルの清掃 / 1ヶ月 ・電極及び回転子の研磨 / 1ヶ月 ・校正 / 1ヶ月 ・等価液交換 / 2ヶ月 ・プローブフィルタ交換 / 2ヶ月 ・電子除塵器流路清掃 / 2ヶ月 ・計量器洗浄 / 2ヶ月 ・イオン交換樹脂の交換 / 6ヶ月 ・プローブのOリング交換 / 6ヶ月 ・吸収管清掃 / 6ヶ月 ・電極及び回転子の交換 / 6ヶ月 ・液ポンプチューブ交換 / 6ヶ月 ・吸収液吸引口フィルタ清掃 / 6ヶ月 ・ダストフィルタ交換 / 6ヶ月 ・サンプリングポンプ交換 / 適時 ・外筒内部液補給 / 適時 ・内筒内部液補給 / 適時
		pH計	超音波洗浄付流液型 <ul style="list-style-type: none"> ・電極清掃及び校正 / 1ヶ月 ・電極内部液補給 / 適時 ・電極交換 / 適時 ・リザーブタンク内圧力調整 / 適時
		イオン濃度計	イオン電極式 <ul style="list-style-type: none"> ・隔膜交換 / 1ヶ月 ・内部液交換 / 1ヶ月 ・Oリング交換 / 6ヶ月 ・電極交換 / 適時
	付帯設備	砂ホッパー (ロータリーバルブ含む)	ロータリーバルブ式 <ul style="list-style-type: none"> ・ゲートスピンドルグリス塗布 / 1年 ・ベアリングユニットグリス補給 / 適時 ・ローラーチェーン、スプロケットグリス塗布 / 適時
		砂供給ホイス	電気トロリ付電気チェンブロック <ul style="list-style-type: none"> ・回転用チェーン、ローラー軸部グリス塗布 / 適時 ・フック用チェーングリス塗布 / 適時
		床排水ポンプ	水中ポンプ <ul style="list-style-type: none"> ・排水ビット内清掃 / 1ヶ月
		給水ポンプ	片吸込渦巻ポンプ <ul style="list-style-type: none"> ・圧入弁、排水弁ギヤ部グリス塗布 / 1年 ・軸受潤滑油補給 / 適時
		給水タンク	耐震型タンク <ul style="list-style-type: none"> ・補給水弁ギヤ部グリス塗布 / 1年
		送風機	床置型片吸込ファン <ul style="list-style-type: none"> ・軸受グリス補給 / 2ヶ月 ・Vベルト交換 / 適時 ・Vプーリー交換 / 適時 ・軸受交換 / 適時
		排風機	床置型片吸込ファン <ul style="list-style-type: none"> ・軸受グリス補給 / 2ヶ月 ・Vベルト交換 / 適時 ・Vプーリー交換 / 適時 ・軸受交換 / 適時
		消臭剤ポンプ	マグネットポンプ
	消臭剤貯留タンク	円筒密閉形	
脱臭設備	脱臭ファン	ターボファン <ul style="list-style-type: none"> ・軸受グリス補給 / 適時 ・ミストセパレータ清掃 / 適時 ・Vベルト交換 / 適時 ・Vプーリー交換 / 適時 	
	活性炭吸着塔	直置上積式 (3層式) <ul style="list-style-type: none"> ・マノメーター内部液補給 / 適時 	