ＬＥＤ化対象箇所一覧（その６）

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	台数	灯数	本数	特記事項	番号	備考
1	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	階段(玄関ホール)	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1	センサー付、非常灯付	86	
2	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	準備室（調理室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
3	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	準備室（調理室横）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
4	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	調理室（試食コーナー）	40形直付下面開放型2灯用	FLR40	11	2	22		37	
5	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	調理室（試食コーナー）	黒板灯	FLR40	2	1	2	直付	10	
6	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	調理室（試食コーナー）	非常灯	60W	3	1	3	埋込型	80	
7	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	食堂	40形逆富士2灯用	FLR40	21	2	42		42	
8	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	食堂	非常灯	60W	4	1	4	埋込型	80	
9	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	配膳室	40形逆富士2灯用	FLR40	5	2	10	ステンレス	13	
10	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	配膳室内小部屋	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1	ステンレス	127	
11	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	倉庫	40形逆富士1灯用	FLR40	3	1	3		20	
12	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	玄関横倉庫	40形トラフ片反射1灯用	FLR40	1	1	1		30	施工時、コーナーライトへ仕様変更
13	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	玄関ホール	非常灯	60W	2	1	2	埋込型	80	
14	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	玄関	スクエア	FLR40	2	1	2	高天井（6M）	83	高所作業用足場必要
15	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	玄関	非常灯	60W	1	1	1	埋込型、高天井（6M）	77	
16	滋賀県立能登川高等学校	西棟	1F	玄関	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
17	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	階段(生徒WC横)	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2	センサー付、非常灯付	86	
18	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	被服室	黒板灯	FLR40	2	1	1	直付	10	
19	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	被服室	40形直付下面開放型2灯用	FLR40	15	2	30		37	
20	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	被服室	非常灯	60W	2	1	2	埋込型	80	
21	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	準備室（被服室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
22	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	準備室（被服室横）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
23	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	階段（S1B選択横）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1	センサー付、非常灯付	86	
24	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	準備室（物理教室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
25	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	準備室（物理教室横）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
26	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	物理教室	40形直付下面開放型2灯用	FLR40	28	2	56		37	
27	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	物理教室	黒板灯	FLR40	2	1	2	直付	10	
28	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	物理教室	非常灯	60W	3	1	3	埋込型	80	
29	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	廊下（物理教室前）	笠付20形トラフ1灯用	FLR20	2	1	2		47	
30	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	廊下（物理教室前）	シーリング	60W	3	1	1	防水仕様	96	
31	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	階段（美術教室横）	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2	センサー付、非常灯付	86	
32	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	階段下倉庫（美術教室横）	ブラケット	60W	1	1	1		67	
33	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	美術教室	40形逆富士2灯用	FLR40	8	2	16		42	
34	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	美術教室	黒板灯	FLR40	2	1	2	埋込	11	
35	滋賀県立能登川高等学校	南棟	1F	準備室（美術教室）	40形逆富士2灯用	FLR40	6	2	12		42	
36	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	応接室・会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	6	2	12		42	
37	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	応接室・会議室	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
38	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	進路資料室	40形逆富士2灯用	FLR40	6	2	12		42	
39	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	進路資料室	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
40	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	倉庫（保健室横）	20形逆富士1灯用	FLR20	1	1	1		49	
41	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	倉庫横	20形逆富士2灯用	FLR20	1	2	2		89	部屋名「業務員室」
42	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	倉庫横	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
43	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	階段（女子トイレ前）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1	センサー付、非常灯付	86	
44	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	準備室（生物教室）	40形逆富士2灯用	FLR40	3	2	6		42	
45	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	準備室（生物教室）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
46	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	生物教室	40形直付下面開放型2灯用	FLR40	18	2	36		37	
47	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	生物教室	黒板灯	FLR40	2	1	2	直付	10	
48	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	生物教室	非常灯	60W	2	1	2	埋込型	80	
49	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	廊下（生物教室前）	20形逆富士1灯用	FLR20	2	1	2	防水仕様	117	
50	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	コミュニティールーム	40形直付下面開放型2灯用	FLR40	12	2	24		37	
51	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	コミュニティールーム	非常灯	60W	2	1	2	埋込型	80	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	台数	灯数	本数	特記事項	番号	備考
52	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	書庫	40形逆富士1灯用	FLR40	5	1	5		20	
53	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	司書室前	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
54	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	便所前	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
55	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	廊下（屋内運動場）	笠付20形トラフ1灯用	FLR20	3	1	3	防水仕様	113	
56	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	廊下（屋内運動場）	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	2	1	4	防水仕様	124	
57	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	廊下（屋内運動場）	スクエア	FLR20	2	1	2	直付	25	
58	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	更衣室	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	4	1	4		33	
59	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	更衣室2	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	4	1	4		33	
60	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	倉庫（屋内運動場）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
61	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	器具庫1（1階）	40形逆富士2灯用	FLR40	6	2	12		42	
62	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	器具庫1（2階）	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	2	2	4	吊り下げ仕様	41	
63	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	ステージ	投光器	アイランプ	8	1	8		54	
64	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	ステージ裏通路	20形逆富士1灯用	FLR20	2	1	2		49	
65	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	器具庫2（1階）	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	2	2	4		41	
66	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	器具庫2（2階）	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	2	2	4		41	
67	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
68	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	更衣室前通路	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2	センサー付	123	
69	滋賀県立能登川高等学校	別棟	1F	更衣器具庫	40形逆富士2灯用	FLR40	3	2	6		42	
70	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	便所（女子）	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2	ステンレス	127	
71	滋賀県立能登川高等学校	北棟	1F	便所（男子）	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2	ステンレス	127	
72	滋賀県立能登川高等学校	西棟	2F	階段（事務室横）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1	センサー付、非常灯付	86	
73	滋賀県立能登川高等学校	西棟	2F	打合せ室	40形逆富士2灯用	FLR40	2	2	4		42	
74	滋賀県立能登川高等学校	西棟	2F	打合せ室	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
75	滋賀県立能登川高等学校	西棟	2F	印刷室	40形逆富士2灯用	FLR40	3	2	6		42	
76	滋賀県立能登川高等学校	西棟	2F	印刷室	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
77	滋賀県立能登川高等学校	西棟	2F	給湯室	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
78	滋賀県立能登川高等学校	西棟	2F	放送室	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
79	滋賀県立能登川高等学校	西棟	2F	放送室	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
80	滋賀県立能登川高等学校	西棟	2F	階段（職員WC横）	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2	センサー付、非常灯付	86	
81	滋賀県立能登川高等学校	西棟	2F	倉庫	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
82	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	前室	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
83	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	前室	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
84	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	面談室1	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
85	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	面談室1	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
86	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	面談室2	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
87	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	面談室2	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
88	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	階段（S23選択横）	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2	センサー付、非常灯付	86	
89	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	準備室（化学教室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	5	2	10		42	
90	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	準備室（化学教室横）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
91	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	準備室内小部屋（化学教室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
92	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	準備室内小部屋（化学教室横）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
93	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	化学教室	40形直付下面開放型2灯用	FLR40	28	2	56		37	
94	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	化学教室	黒板灯	FLR40	2	1	2	直付	10	
95	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	階段（書道教室側）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
96	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	階段（書道教室側）	ブラケット	FLR20	2	1	2		75	
97	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	廊下(準備室前	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2		20	
98	滋賀県立能登川高等学校	南棟	2F	準備室（書道教室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	6	2	12		42	
99	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	倉庫（校長室側）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
100	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	前室（校長室側）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
101	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	前室（校長室側）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
102	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	面談室1（校長室側）	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
103	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	面談室1（校長室側）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
104	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	面談室2（校長室側）	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	台数	灯数	本数	特記事項	番号	備考
105	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	面談室2（校長室側）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
106	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	女子職員更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	2	2	4		42	
107	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	小会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	3	2	6		42	
108	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	小会議室	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
109	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	男子職員更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	2	2	4		42	
110	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	階段（N23選択横）	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2	センサー付、非常灯付	86	
111	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	12	2	24		42	
112	滋賀県立能登川高等学校	北棟	2F	会議室	非常灯	60W	2	1	2	埋込型	80	
113	滋賀県立能登川高等学校	西棟	3F	階段（W31選択横）	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2	センサー付、非常灯付	86	
114	滋賀県立能登川高等学校	南棟	3F	階段（生徒WC）	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2	センサー付、非常灯付	86	
115	滋賀県立能登川高等学校	南棟	3F	階段（S332-3横）	40形逆富士1灯用	FLR40	2	1	2	センサー付、非常灯付	86	
116	滋賀県立能登川高等学校	南棟	3F	準備室（情報実習室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
117	滋賀県立能登川高等学校	南棟	3F	準備室（情報実習室横）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
118	滋賀県立能登川高等学校	南棟	3F	情報実習室	40形直付下面開放型2灯用	FLR40	24	2	48		35	
119	滋賀県立能登川高等学校	南棟	3F	情報実習室	黒板灯	FLR40	2	1	2	直付	10	
120	滋賀県立能登川高等学校	南棟	3F	情報実習室	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
121	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	シャッター倉庫（男子WC横）	20形逆富士2灯用	FLR20	1	2	2		89	
122	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	階段（生徒会室横）	40形逆富士1灯用	FLR40	3	1	3	センサー付、非常灯付	86	
123	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	階段（生徒会室横）	20形逆富士1灯用	FLR20	2	1	2	センサー付、非常灯付	87	
124	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	生徒会室	40形逆富士2灯用	FLR40	2	2	4		42	
125	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	生徒会室	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
126	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	生徒会室	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
127	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	教材庫	40形逆富士1灯用	FLR40	4	1	4		20	
128	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	教材庫	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
129	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	社会科準備室	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
130	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	社会科準備室	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
131	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	準備室（地学教室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
132	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	準備室（地学教室横）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
133	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	地学教室	40形直付下面開放型2灯用	FLR40	24	2	48		37	
134	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	地学教室	黒板灯	FLR40	2	1	2	直付	10	
135	滋賀県立能登川高等学校	北棟	3F	地学教室	非常灯	60W	2	1	2	埋込型	80	
136	滋賀県立能登川高等学校	西棟	4F	階段（W41横）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1	センサー付、非常灯付	86	
137	滋賀県立能登川高等学校	西棟	4F	階段（W41横）	20形逆富士1灯用	FLR20	2	1	2	センサー付、非常灯付	87	
138	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	階段（生徒WC横）	40形逆富士1灯用	FLR40	3	1	3	センサー付、非常灯付	86	
139	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	階段（生徒WC横）	20形逆富士1灯用	FLR20	2	1	2	センサー付、非常灯付	87	
140	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	準備室（視聴覚室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
141	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	視聴覚室	40形直付下面開放型2灯用	FLR40	24	2	48		35	
142	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	視聴覚室	黒板灯	FLR40	2	1	2	直付	10	
143	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	視聴覚室	非常灯	60W	2	1	2	埋込型	80	
144	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	階段（準備室横）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1	センサー付、非常灯付	86	
145	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	階段（準備室横）	20形逆富士1灯用	FLR20	2	1	2	センサー付、非常灯付	87	
146	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	準備室（音楽室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
147	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	準備室（音楽室横）	非常灯	60W	1	1	1	埋込型	80	
148	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	音楽室	40形直付下面開放型2灯用	FLR40	20	2	40		37	
149	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	音楽室	黒板灯	FLR40	2	1	2	直付	10	
150	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	音楽室	非常灯	60W	2	1	2	埋込型	80	
151	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	練習室	40形逆富士2灯用	FLR40	3	2	6		42	
152	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	練習室	非常灯	60W	2	1	2	埋込型	80	
153	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	収納庫1	40形逆富士2灯用	FLR40	3	2	6		42	
154	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	収納庫2	40形逆富士2灯用	FLR40	3	2	6		42	
155	滋賀県立能登川高等学校	南棟	4F	収納庫2	非常灯	60W	2	1	2	埋込型	80	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	台数	灯数	本数	特記事項	番号	備考

	番号別台数	基準品
合計	551 台	
10	18 台	XFX466BHN LE9
11	2 台	XFX461BSN LE9
13	5 台	XLW453DENZ LE9
20	23 台	XFX420AEN LE9
25	2 台	XL663PFVJ LA9
30	1 台	XFX420CEN LE9
33	8 台	XFX420KEN LE9
35	48 台	XFX450SLN LE9
37	156 台	XFX450SEN LE9
41	6 台	XFX450KEN LE9
42	152 台	XFX450DEN LE9
47	2 台	XFX210KEN LE9
49	3 台	XFX210AEN LE9
54	8 台	NYS15142K LE9
67	1 台	NNN12270（LED電球：LDA8N-D-G-E17/S/Z6）
75	2 台	NNFW21825 LE9（ランプ：LDL20S・N/11/12-K）
77	1 台	NNFB93605C
80	56 台	NNFB91605C
83	2 台	NNF57500C LT9
86	28 台	NNCF43135J LE9
87	8 台	NNCF22115J LE9
89	2 台	XFX230DEN LE9
96	3 台	LGW51704B CF1
113	3 台	XLW202KENZ LE9
117	2 台	XLW203AENZ LE9
123	2 台	XFX420ANN LE9
124	2 台	XLW422KENZ LE9
127	5 台	XLW423AENZ LE9