

番号No.	屋内・ 屋外	部屋-階数	部屋-名称	既存器具										LED化		
				種別	ランプ種別	最終天井高	最終台数	最終ランプ数	備考	消費電力(W)	電源種別	寸法	防湿防雨	基準品	備考	
1	屋内	本館 1階	EV室	円形パルプ灯	白熱電球	3	10	10	電球交換	20				FCL9ND		
2	屋内	本館 1階	廊下	システム天井埋込型	直管蛍光灯40形	3	2	2	電球交換	40		100		LDL20S.N/10/13.N4		
3	屋内	本館 1階	廊下	システム天井埋込型	直管蛍光灯40形	3	3	3	電球交換	40		100		LDG20T・N/7/10MSO/C(アイリスオーヤマ)	人感センサー付(玉抜け分)	
4	屋内	本館 1階	ホール	旧電話機設置棚用照明	直管蛍光灯10形		1	1	器具交換	10				FL10W		
5	屋内	本館 1階	清掃用具室	直付型：シーリング 1灯用	白熱電球	3	1	1	電球交換	40				LGC51162K	LGB51551LE1	
6	屋内	本館 2階	電磁遮蔽室	スポットライト	白熱電球	3	8	8	電球交換	40		100		LDA8N-G/60/D/S-A		
7	屋内	本館 2階	高分子化学試験室	ドラフトチャンバー内照明	直管蛍光灯20形	3	1	1	電球交換	20				MY-L215230_N_AHTN		
8	屋内	本館 2階	有機化学試験室	ドラフトチャンバー内照明	直管蛍光灯40形	3	2	2	電球交換	40				MY-H450330_N_AHTN		
9	屋内	本館 2階	有機化学試験室	作業台キッチン灯内照明	直管蛍光灯20形	3	3	3	電球交換	20				BB210002	スイッチ式	
10	屋内	本館 2階	有機化学試験室	ホモジナイザー内照明	直管蛍光灯10形	3	1	1	電球交換	10				MMK1101/06-N1		
11	屋内	本館 2階	有機化学試験室	グローブボックス内照明	直管蛍光灯20形	3	1	1	電球交換	20				KPE56315L		
12	屋内	本館 2階	無機化学試験室	ドラフトチャンバー内照明	直管蛍光灯40形	3	3	3	電球交換	40				MY-H450330_N_AHTN		
13	屋内	本館 2階	廊下	システム天井埋込型	直管蛍光灯40形	3	2	2	電球交換	40		100		LDG20T・N/7/10MSO/C(アイリスオーヤマ)	人感センサー付(玉抜け分)	
14	屋内	本館 5階	会議室	シャンデリア	白熱電球	5.6	16	16	電球交換	40				LDA7L-G/60/S-A	電球色	
15	屋内	本館 5階	会議室	天井灯	白熱電球	5.6	10	10	電球交換	60		26口金		LDA7L-G/60/S-A		
16	屋内	別館 1階	EV室	円形パルプ灯	白熱電球	3	9	9	電球交換	20				FCL9ND		
17	屋内	企業化支援棟	EV室	円形パルプ灯	白熱電球	3	2	2	電球交換	20				FCL9ND		
18	屋外	別添配置図を 参照すること。	緑①	角型	水銀灯		1	1	器具交換	100				XYG2522N LE9	灯具のせ替え ポール既存のまま	
19	屋外		緑①-2	笠形	直管蛍光灯40形	3	1	2	器具交換	40				MY-WH450430N AHTN	産廃倉庫	
20	屋外		緑②③	防犯灯	直管蛍光灯20形			2	2	器具交換	20				NNY20373	ポール既存のまま
21	屋外		緑④⑤	グローブ型	水銀灯			2	2	器具交換	100				XY7666T LE9	灯具のせ替え ポール既存のまま
22	屋外		緑⑥⑦⑧⑨⑩	グローブ型	水銀灯			5	5	器具交換	100				NYT2100	灯具のせ替え ポール既存のまま
23	屋外		緑⑧-2・⑧-3	ブラケット	サークルライト30形			2	2	器具交換	40				NNN15430	LDA13L(N/D)-G/Z100E/S/W
24	屋外		緑⑪	角型ブラケット	白熱電球40形			1	1	器具交換	40				LSEW4070 LE1	
25	屋外		緑⑫⑬	防水笠形	直管蛍光灯40形	3	2	4	器具交換	40					MY-HH450430_N_AHTN	
26	屋外		緑⑫-2	センサーライト付きスポットライト	ハロゲン	3	1	2	器具交換	40					AD7142W27(コイズミ)	DL穴から電源取り出しているが、DLで選定
27	屋外		緑⑭⑮⑯	防水トラフ	直管蛍光灯20形	3	3	3	器具交換	20					NNWK21051	
28	屋外		緑⑰	ブラケット	白熱電球40形	3	1	1	器具交換	40					LSEW4070 LE1	
29	屋外		赤①②	ソーラー蓄電式	直管蛍光灯20形			2	2	器具交換	20				LU-SGTN20A37-T5HL	LU-PA6089S(アタッチメント) 各ポールは既存のまま
30	屋外		赤③～⑱	ソーラー蓄電式→電源式	直管蛍光灯20形			16	16	器具交換	20				LU-SSIN25A52-T3SL	LU-PA6089S(アタッチメント) 各ポールは既存のまま
31	屋外		モニュメント	トラフ型	直管蛍光灯15形			6	6	器具交換	15				NNWK21051	
32	屋外	外廊下	ダウンライト	白熱電球			21	21	器具交換	40				NDN27319W(Panasonic)	本館1階外廊下	