


## 発電機 仕様書

No.	項目	内容
1	品名	インバーター搭載ハイブリッド型発電機
2	数量	88台
3	規格	(1) 定格出力 100V-3.15KVA 以上 (50/60Hz) (2) エンジン 空冷4サイクルエンジン (3) 燃料 い号プロパンガス/無鉛レギュラーガソリン (4) 静寂特性 騒音レベルは 62db 以下とすること。 (5) 装備 本体に4輪の車輪を付すること。 (6) 乾燥重量 40 kg以下。 (7) 仕様 本体に「連携中枢都市圏」と表記すること。 シール付きのものとする。シールの規格については別図を参照。 文字は赤色で、字体は「MS ゴシック」のものとし、わかりやすい大きさで表示するものとする。 シールは別図のとおり発電機側面に貼るものとし、粘着度が高く、はがれにくい素材を使用するものとする。
4	参考銘柄	アドテック株式会社 EP3200iWE
5	納入期限	令和5年12月28日
6	納入場所	指定場所 (別紙参照)

7	その他	<p>(1) 故障時の対応は速やかに引取り及び修理・納入ができること（納入から1年以内）。</p> <p>(2) 充電器、LPガスホース（長さ3メートル）及び調整器を附属させること</p> <p>(3) 精密機器や幅広い電気機器を使用する事を考慮してインバーター搭載の製品であること</p> <p>(4) 始動方法はセル式とリコイル式の併用とすること。</p> <p>(5) 納品の確認は、各市町の担当者が受領書により行うものとし、受領書の控えを請求の際に添付すること</p>
---	-----	--

別図



縦：45mm

横：90mm

※発電機の余白部分に貼付けること