

- | | |
|-------------|------------------|
| 1 修繕年度・番号 | 令和元年度第4号 |
| 2 修繕名 | 県立紀北工業高等学校空調設備修繕 |
| 3 修繕場所 | 橋本市神野々 地内 |
| 4 修繕期間 | 令和元年10月31日 まで |
| 5 修繕内容及び内訳表 | |

内容				
電気科実習棟空調機器交換				
ガス回収処分・機器廃棄に係るマニフェスト票の写しを学校へ提出すること				
	規 格 等	数 量	単 位	金 額 (円)
電気科棟 2 階				
(応用計測室・電子応用室・器具庫)				
空調室外機	ダイキン RQYP280F	1	台	
空調室外機用アクティブフィルタ	ダイキン BACF22C5N1	1	式	
空調室内機	ダイキン FXYP71MK	5	台	
空調室内機用パネル	ダイキン BYCP160EAF	5	台	
空調用リモコン	ダイキン BRC1G2	5	台	
支持材及び雑材料		1	式	
労務費（撤去処分含む）		1	式	
冷媒ガス回収処分費		1	式	
揚重作業費		1	式	
諸経費		1	式	
☐ 消費税及び地方消費税		8	%	
計				

6 担当職員の通知

本修繕における担当職員は、副主査 奥中 雅也 とする。

7 届出手続等

施行上必要な届出、手続等は速やかに行い、その費用は全て受注者の負担とする。

8 修繕の記録

本修繕が完了したときは、修繕完了届とともに下記の写真を提出する。

区分	分類規格	撮影枚数	部数
着工前	カラーサービス版	担当職員の指示による	1
修繕中	同上	同上	1
完成時	同上	同上	1

9 完成検査

発注者は、修繕完了届の提出があったときは、速やかに完成検査を行うものとする。

10 その他

本仕様書に記載なき事項については、担当職員と協議の上決定する。



